



všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, kteří byli vyzváni ke zpracování nabídky, autorovi projektové dokumentace

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
/ORI13VYŘIZUJE / LINKA  
Ing. Sakařová 237KARLOVY VARY  
30.10.2013

Věc: „Karlovy Vary rekonstrukce ulice Fr.Halase“

**DODATEČNÉ–UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE č.1 k zadávacím podmínkám**

Zadavatel tímto rozesílá dodatečné – upřesňující informace č.1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky označené jako:

„Karlovy Vary rekonstrukce ulice Fr.Halase“

**Dotaz č.1 dodavatele:**

1. V PD je uvedena červená hmatová dlažba s tím, že bude pojížděná, dle výrobců a technických listů by hmatová dlažba neměla být pojížděná. Položka 44 ve VV.
2. Není uvedena šířka zahradních obrubníků. Položka 57 ve VV.

**Odpověď zpracovatele PD a zadavatele VZ:**

bod 1 - Dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb musí být vjezd do obytné zóny a samostatné vjezdy označeny hmatovou dlažbou. Dle TP 170 je navržena tloušťky dlažby pro pojíždění 80mm.

Bod 2 - doporučuji šířku 80 mm.

Statutární město  
KARLOVY VARY

Ing. Daniel R i e d l  
vedoucí odboru rozvoje a investic