



Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

IČO: 00254657

Jednající: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám

I.

Vážený dodavateli,

shora uvedený zadavatel obdržel dne 27.2.2013 níže uvedený dotaz k veřejné zakázce „**Karlovy Vary, ZŠ Poštovní-rekonstrukce školního hřiště**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle **§ 21 odst. 1 písm. f) ve znění § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)** na základě Výzvy k podání nabídek ze dne **13.2.2013**. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 49 odst. 3 ZVZ** sděluje následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.8	Dodatečná informace k dotazu č.6 - Nově navržená podkladní vrstva z asfaltového koberce drenážního PA 16 tl.80mm. Dle ČSN 73 6121 Stavba vozovek - je maximální tloušťka PA 16 60mm.
Dodatečná informace:	Vzhledem k minimální a maximální tloušťce pokládané vrstvy (45 – 60 mm) a vzhledem k provoznímu zatížení navrhovaných ploch bude vrstva asfaltového drenážního koberce PA 16 provedena v tloušťce 60 mm. Na uvažovaný provoz únosnost vyhoví.

V Karlových Varech dne 27.2.2013

Statutární město
KARLOVY VARY
(25)



za zadavatele