

KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

kontrolní den č. 28

Zápis z kontrolního dne konaného 19. 3. 2015

Přítomni:

František Köhler – zhotovitel
 František Kocourek - objednatel
 Miloslav Bokota - projektant
 Lukáš Hutta – AZK, partner projektu
 Vojtěch Plachý – TDS

Zápis z kontrolního dne č. 27 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

10/2 Přípojka VN Dotaz na objednatele: Jaký bude upravený terén v místě přípojky VN podél panel. cesty? Výsledek (situaci etapa II.) předat ZČE. **SPLNĚNO** Projektant prosí o PD přípojky VN k posouzení návaznosti na CZB **SPLNĚNO** Oplocení areálu posunout aby trasa respektovala ochranné pásmo vedení VN (1m)

17/2 Zhotovitel předloží vybavení objektů k odsouhlasení objednateli a AD (Aktualizace, specifikace) Zhotovitel předložil soupis vybavení dílny – náradí. Prosím o el. Verzi. Odsouhlasit AD. **TRVÁ**

20/3 Zhotovitel urychleně zajistí podzhotovitele scénických prvků z důvodu koordinace s výrobcem buněk.

Zpráva předložena. K Dnešnímu dni není podepsána smlouva o dílo na scénické prvky.

KRIZOVÝ STAV

Nesjednání dodání scénických prvků ohrožuje celý projekt stavby !!! SOD s podzhotovitelem podepsána. **SPLNĚNO**

20/4 Ze strany OHL ŽS (zhotovitel Haly pro míč. sporty) došlo k poškození chodníku a žlabu v místě betonování vodoměrné šachty. Zhotovitel trvá na odstranění havárie ze strany OHL ŽS v nejkratším termínu. Posouzení při lepších klimatických podmínkách. úklid **TRVÁ**

Zhotovitel upozorňuje na možnost poškození konstrukcí v místě budování vodoměrné šachty ze strany OHL ŽS. **TRVÁ** oprava přislíbena na 20.3.2015 zástupcem OHL

21/1 Jezírko, přejezd Zhotovitel požaduje předat rozměry, tvar jezírka. Zaj. Projektant scén. Prvků Návrh schvalován fi Artechnic **TRVÁ**

23/1 Telefonní budka: způsob napojení na ústřednu CB 01 (kabel) Předloženo řešení, zhotovitel předloží návrh změnového listu. Zhotovitel požaduje výkaz výměr. Zaj. projektant **TRVÁ**

23/4 Likvidace části zahrady: zásah do zeleně dle PD, projednat se SLP **TRVÁ**

23/5 Násypy v místě dopravního hřiště Dle SOD zásypy z výkopku (podmínečně vhodný). Zhotovitel předloží řešení splnění podmínky vhodnosti. (snížení vlhkosti z cca 20% na 15%). Zhotovitel nebude provádět další zkoušky, výkopek pro zásypy je nevhodný. Zhotovitel nesouhlasí s AD, že výkopek je použitelný k násypům při vhodnějším počasí. Zhotovitel požaduje řešení vzniklé situace od AD a geotechnika. Zhotovitel konstatuje, že výkopek pro zásypy je nevhodný bez následných úprav. TDS nesouhlasí, v současné době probíhají násypy na sousední stavbě Haly pro míčové sporty.

Objednatel zajistí vzorkování zeminy k zásypům z hlediska vlhkosti v součinnosti se zhotovitelem. T: příští týden. **SPLNĚNO**

Zhotovitel navrhne další postup objednateli. (Lhůta výstavby x výměna zásypového materiálu) **TRVÁ**

Upozornění pro zhotovitele: Uvedené problematika je zcela na odpovědnosti zhotovitele, jak projektant, tak objednatel požaduje provedení dle SOD a PD.

25/3 Vzorkování Telefonní ústředna Artechnic předloží nový návrh k odsouhlasení **SPLNĚNO**
NEODSOUHLASENO Žádám o stanovisko projektanta k rozvodu WIFI a tel. ústředně. projektované
řešení je nefunkční? **TRVÁ**

27/1 Zhotovitel Předloží návrh změnového listu na úpravu dna potoku v místě od propustku pod tratí
k vtokovému objektu **TRVÁ**. Zhotovitel požaduje technické řešení. Navrhnout z bet. žlabů velkých

27/2 Propojení svodů vody ze střechy do kanalizace **TRVÁ** zajistí zhotovitel

27/3 Jezírko – návrh řešení odsouhlasit projektantem (Bokota, Černý). Cena se nemění **TRVÁ** viz bod
21/1

Po prohlídce stavby bylo dnes dohodnuto následující:

28/1 Souřadnice pro osazení VO č.9, zajistí projektant

Jednání ukončeno v 11.00 hod

Příští kontrolní den se koná ve čtvrtek 26. března 2015 v 9,00 hod. na stavbě.

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Krušnohorská 737/10

360 05 Karlovy Vary, Rybáře

IČ: 280 42 395





Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

PRESENČNÍ LISTINA

Kontrolní den č.28 stavby:

KARLOVY VARY - CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

Karlovy Vary dne 19.3.2015 9,00 hod.

jméno a příjmení	organizace	podpis
František Köhler	Eurovia CS a.s.	
Frant. KOCOUŘEK	ORI MM K.Vary	
MIROSLAV TRKOTA	AD GP	
Karel HUTTA		
Vojtěch Ptáček	IDS	