

## KARLOVY VARY – CENTRUM ZDRAVÍ A BEZPEČÍ

## kontrolní den č. 38

Zápis z kontrolního dne konaného 28.5. 2015

Přítomni:

Vojtěch Plachý – TDS  
 František Köhler – zhotovitel  
 Lukáš Hutta – AZK, partner projektu  
 p. Krajsová - AZK, partner projektu  
 Miloslav Bokota - projektant  
 František Kocourek - objednatel

Zápis z kontrolního dne č. 37 schválen bez připomínek

Kontrola bodů z minulých jednání:

- 17/2 vybavení objektů Zhotovitel předloží návrh změnového listu. **TRVÁ** 2x rozpočtovaná autíčka?  
 23/1 Telefonní budka: P. Hutner – dodá zaměření geodetem **SPLNĚNO**  
 30/1 Rozmístění dopravních značek a semaforů na dopravním hřišti: Nové řešení vč. změn předložit objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel předloží návrh změnového listu **SPLNĚNO**  
 30/3 zajištění měření elektro Zhotovitel musí předložit: Revize trafostanice, protokol o napěťové zkoušce část VN, schema skutečného provedení. Objednatel doloží provozovatele, odsouhlasenou PD elektro VN. Sjedná smlouvu o dodávce el. energie do areálu. Upozornění objednatele na včasné dodání dokumentace. Osazení měření nutné pro napájení areálu před dokončením díla. **TRVÁ**  
 Zhotovitel vyjedná smlouvu na dodávku vody( objednatel/majitel, zhotovitel/plátce) **SPLNĚNO**  
 31/1 budování chodníků k nerealizovaným objektům: Zhotovitel předloží návrh změnového listu **SPLNĚNO**  
 34/2 Sanita – komplikace s koupí – stanovisko zhotovitele? Zhotovitel předloží návrh úprav ke schválení uživateli, objednateli Zhotovitel vystaví dílčí fakturu na sanitu. Převod majetku dohodnut. **SPLNĚNO**  
 34/4 Skládka výkopku – možno upravit (svahovat). Prosím o stanovisko zhotovitele Projednat s uživatelem T. příští KD **SPLNĚNO** Konečné řešení projednat projektant, uživatel, zhotovitel. **SPLNĚNO** Zhotovitel předloží ZL ke schválení objednatelem **TRVÁ**  
 35/2 Oplocení směrem ke dráze – zachovat průjezd pro techniku. **SPLNĚNO**  
 37/1 Provéřít detaily zpracování oplocení **SPLNĚNO**  
 37/2 Vyklidit stavbu ze strany OHL ( plocha chodníku, poškozené obrubníky) **SPLNĚNO**

Jednání ukončeno v 10.00 hod

zapsal: ing. Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.  
 Krušnohorská 737/10  
 360 05 Karlovy Vary, Rybáře  
 IČ: 280 42 395  
 Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

