

PITNÁ FONTÁNKA

PE  $\varnothing 25 \times 2,3$

ELEKTROTVAROVKA - R  $\varnothing 32/25$

VŠ PRŮMĚR 1000 mm

VYPOUSTĚNÍ - KK G 1/2"

ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ G1"

UZÁVĚR - KK G1"

VODOMĚR - VELIKOST On 1,5

UZÁVĚR - KK G1"

PE 100RC SDR11  $\varnothing 32 \times 3,0$

POKLOP ULIČNÍ TUHÝ, TĚŽKÉ PROVEDENÍ

ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO  $l = 1,3-1,8$  m

ŠOUPÁTKO DN 1" ( $\varnothing 32$ ) VNĚJŠÍ ZÁVIT 1 1/4"/HRDLO ISO 32

NAVRTÁVACÍ PAS PRO LITINU DN 80/1 1/4"

LITINA DN 80 - STÁVAJÍCÍ ŘAD

Index	Datum	Popis změny	Zpracoval	Podpis

<b>Inplan CZ s.r.o.</b> dopravní stavby městské inženýrství  Majakovského 707/29 360 05 KARLOVY VARY Mobil: 605 822 441 e-mail: ota.rezanka@inplan.cz www.inplan.cz	Projektant	Vedoucí projektant	Datum	Stupeň	Měřítko
	Ing. Ivan Forejt	ING.OTA ŘEZANKA	06/2011	DSP	--
	ZAKÁZKA	Karlovy Vary, Počerny, chodník a stavební úpravy plochy p.p.č. 1421/2	Číslo zakázky		Příloha
	ČÁST	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA	072011		C1.1a
	OBSAH	KLADÉČSKÉ SCHEMA	OBJEDNATEL		
			Město Karlovy Vary		
			Moskevská 21		
			361 20 Karlovy Vary		