

## Vladimír Stoklášek - SO 02 Zázemí víceúčelového bazénu UPŘESNĚNÍ

**Od:** Bergman Zdeněk<z.bergman@mmkv.cz>  
**Komu:** "pleva@smp.cz" <pleva@smp.cz>, "stepan@smp.cz" <stepan@smp.cz>  
**Datum:** 3.7.2015 7:59  
**Věc:** SO 02 Zázemí víceúčelového bazénu UPŘESNĚNÍ  
**Kopie:** 'Bolcha' <bolcha@bfbstudio.cz>, "buchta@bfbstudio.cz" <buchta@bfbstudi...

Dobrý den,

Na základě předchozích jednání upřesňujeme řešení SO 02 Zázemí víceúčelového bazénu:

a) Zhotovitel navrhl použití plechových vstupních dveří do objektu SO 02 Zázemí bazénu, namísto v projektu uvedených dřevěných dveří a to z důvodu větší odolnosti plechových dveří. GP tuto změnu odsouhlasil jako zásadu řešení dne 01.06.2015. Na základě souhlasu GP objednatel souhlasí s použitím plechových dveří za současné podmínky, že záměna nebude mít vliv na cenu díla a že zhotovitel předloží/zašle objednateli a GP podklad ke konkrétním plechovým dveřím k odsouhlasení.

b) Zhotovitel současně požádal objednatele o upřesnění barevného řešení objektu SO 02 v termínu do 03.07.2015.

Na základě stanoviska GP ze dne 1.6.2015 upřesnil objednatel barevné řešení SO 02 Zázemí bazénu, takto:

Dveře plechové:	RAL 3016	RB 8038
(Pozn.: Pokud by byly použity dveře dřevěné, pak v přírodní barvě dřeva.)		
Okna-rámy, okenice:	RAL 3016	RB 8038
Zárubně:	RAL 3016	RB 8038
Ostatní plochy v barevném odstínu dle PD.		

c) Zhotovitel požádal o změnu palubek z tl.24mm na tl.19 mm hoblovaná.GP souhlasí s navrženým řešením za těchto současně splněných podmínek:

- Na opláštění bude dodržen „Tatranský profil“ dle PD; a
- Šířka palubek bude š=146 mm; a
- V konstrukci SO 02 (opláštění) bude doplněna folie; a

E-mail GP:

- **From:** Štefan Bolcha [[bolcha@bfbstudio.cz](mailto:bolcha@bfbstudio.cz)]  
**Sent:** Thursday, July 02, 2015 1:37 PM  
**To:** Bergman Zdeněk  
**Cc:** pleva@smp.cz  
**Subject:** Venkovní obklad
- **Odsouhlasený obklad SO 02 tatranský profil 19x146**  
<http://www.epl-cz.cz/products/1-palubky/11-tatransky-profil.html>
- Ing.Štefan Bolcha  
BFB studio s.r.o.  
tel.:[283871266](tel:283871266)  
mobil:[723514955](tel:723514955)  
E-mail: [bfbstudio@bfbstudio.cz](mailto:bfbstudio@bfbstudio.cz)

Objednatel na základě stanoviska GP souhlasí s uvedenými změnami s tím, že tyto změny nezvýší cenu díla.

S pozdravem  
Ing.Zdeněk Bergman, z pověření  
Odbor rozvoje a investic MMKV