



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2

stavební akce:

„Karlovy Vary, ZŠ J.A.Komenského - rekonstrukce anglických dvorků objektů školy“
ze dne: 22.4.2016

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za zhotovitele: Provast s.r.o., Sportovní 518, 357 33 Loket – Ing. Igor Lipovský, p.Vojta
- za projektanta: Ivan Křesina, nám. Dr. M. Horákové 5, 360 01 Karlovy Vary – p.Křesina
- za provozovatele: ZŠ J.A.Komenského, Kolárova 19, 360 09 Karlovy Vary - Mgr.Preňková

I. Prohlídka stavby - I. etapa – objekt 2.stupně

- dokončena aplikace zateplovacího systému
- provádí se aplikace omítek

II. Kontrola úkolů z KD č.1

- a) zhotovitel provede odvrtání (sondu) do podlahy anglického dvorku pro určení možnosti odvodnění - splněno
- b) projektant na základě provedené sondy určí další postup při odvodnění anglických dvorků - splněno
- c) zhotovitel nebude provádět bourání a jiné obdobné „hlučné“ práce v době školní výuky - plněno

III. Další postup prací

- dokončení aplikace omítek
- provedení opravy stěn a podlahy anglických dvorků
- betonáž lice stěn

IV. Nové úkoly

- a) zhotovitel provede výkop sondy za stěnou anglických dvorků na rohu u SUŠ
- b) zhotovitel provede vyspádování podlah jednotlivých anglických dvorků ve směru od oken
- c) zhotovitel provede vyspádování podlah jednotlivých anglických dvorků ve směru od hlavního vstupu k objektu SUŠ
- d) zhotovitel opraví stávající průrazy mezi příčkami jednotlivých anglických dvorků tak, aby mohla řádně odtékat voda

Delší kontrolní den se bude konat dle potřeby.

Zapsal: Uhlik 22.4.2016

Obdržel: Ing.Igor Lipovský
Mgr.Monika Preňková
Ing.Ivan Čermý
Ivan Křesina

igor.lipovsky@seznam.cz
prenkova@zskomenskeho-kv.cz
cernvivanpl@atlas.cz
ivankresina@seznam.cz

zhotovitel
ředitelka ZŠ
koordinátor BOZP
projektant

