



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: http://www.karlovyvary.cz

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.2.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce rozvodů pitné vody“
ze dne: 23.7.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za zhotovitele: Instalace KV s.r.o., Sedlecká 757/4, 360 10 Karlovy Vary - p.Hönl p.Vaníčková
- za projektanta: Rudolf Bárta, KPK, Na Průhoně 11, 360 06 Karlovy Vary - omluven (nemoc)

I. Prohlídka stavby

- provedeny rozvody stoupaček vody v levé a střední části objektu
- prováděny rozvody vody v kantýně
- prováděny rozvody vody v 1NP objektu

II. Kontrola úkolů z KD č.1

- 1) zhotovitel demontované zařizovací předměty předá provozovateli (údržbáři) k dalšímu využití - splněno
- 2) zhotovitel provede podstavec pod nové potrubí při hlavním uzávěru v IPP - splněno
- 3) zhotovitel řádně upevní nové ležaté rozvody vody v IPP - splněno

III. Další postup prací

- provedení demontáže stávajících rozvodů v pravé části objektu
- provedení nových rozvodů vody v pravé části objektu
- zednické práce - začišťování, omítky, malby, obklady

IV. Nové úkoly

- 1) jako VP zhotovitel provede opravu HAVÁRIE kanalizace ve výměníku
- 2) jako VP zhotovitel provede opravu HAVÁRIE kanalizace na WC imobilních v 1NP
- 3) jako VP zhotovitel provede nové obklady a rozvody vody a odpadu v podatelně
- 4) jako VP zhotovitel provede změnu osazení umyvadla pro personál v kantýně
- 5) jako VP zhotovitel provede opravu obkladů v „kuchyňce fitka“ v 6NP
- 6) jako VP zhotovitel provede nové odpady pro sprchový kout ve „fitku“ v 6NP
- 7) jako VP zhotovitel provede opravu obkladů u dvojdřezu v kantýně
- 8) jako VP zhotovitel provede opravu stávající odpadu ve výměníku
- 9) zhotovitel provede montáž nových rozvodů vody v kantýně tak, aby v pondělí 28.7.2014 mohlo dojít k úklidu a zprovoznění bufetu v úterý 29.7.2014.
- 10) zhotovitel bude provádět obklady v kantýně až o víkendu 2. a 3.8.2014
- 11) zhotovitel doplní nové obklady na WC vzor Rako UNIVERSAL 512 20x25 šedý s tím, že v případě potřeby bude dořezáván na stejný rozměr jako stávající obklad
- 12) zhotovitel doplní nové obklady do kanceláří vzor Rako UNIVERSAL 820 20x25 béžový

Další KD se bude konat ve středu **6.8.2014 v 7:30 hodin** se srazem ve vestibulu objektu.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlík 23.7.2014

Obdrželi: Horst Hönl
Rudolf Bárta
Ing.Soňa Křepelová

instalace.kv@iol.cz
bartakpk@centrum.cz
s.krepelova@mmkv.cz

zhotovitel
projektant
provozovatel

