

## Stavba : „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská”

*Zápis z kontrolního dne č.2 dne 16.3.2015*

Přítomni : viz prezenční listina

Proběhla prohlídka stavby, na základě které byly konstatovány následující skutečnosti :

- 1) Byl přizván statik Ing.Hampl k posouzení kolektorů. Dle provedené prohlídky je jejich technický stav dobrý a budou zachovány. V místě rozebrané panel. vozovky před restaurací budou provedeny sondy, protože byly v zastropení kolektoru odkryty malé otvory a mezery velikosti cca 10 cm. V této části je kolektor nepřístupný.
- 2) Kolem předzahrádky restaurace u p.p.č.382/49 budou stávající obrubníky zachovány a nové budou předsazeny před ně. Případně vzniklá mezera bude dobetonována.
- 3) Stávající gula (na p.p.č.2603) je nefunkční a není propojena s kanalizací.
- 4) Pro odvodnění chodníčku ze zámkové dlažby budou použity 2 vsakovací jímky.
- 5) Skupina stávajících jehličnatých stromů roste v trase budoucí pěšiny bude vykácena pouze částečně.
- 6) Při provádění zemních prací pro přípravu parkovacích stání v ulici Okružní bylo zjištěno, že obrubníky oddělující asfaltový chodník od zeleně nejsou osazeny do betonového lože, ale pouze na sucho. Z tohoto důvodu bylo nutné částečně změnit povrch zpevněného pásu pro občany vystupující ze zaparkovaných aut. Místo zásypu štěrkem budou podélně osazeny zatravnovací dlaždice ke zpevnění hrany asfaltového chodníku. Úzký pás (cca 15-20 cm) mezi zatravnovacími dlaždicemi a novými obrubníky bude dosypán štěrkem nebo odvalem.
- 7) Přes nefunkční topný kanál jdoucí před č.p.753/41 budou provedeny průrazy, kterými bude položeno odvodnění.
- 8) Bude zvážena možnost přesunutí ping-pong stolu v rámci vnitrobloku.




Zapsal : Ing.Sakařová



# Prezenční listina

Stavba „Karlovy Vary, vnitroblok ulic Okružní - Karlovarská“

Kontrolní den : ..... 16. 7. 2015 .....

Jméno a příjmení	Organizace, sídlo Kontakt – mail adresa	Podpis
Toumaš Božkovec	VIDEST, s.r.o.	
KAREL BOŽDOCHA	— — —	
KLARA HAVELKOVÁ	777 382 002 havelkova@sestavna.cz	
JITKA SAKAČOVÁ	999 - 021	