



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.3.

stavební akce:

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 21

Výtahy - obnova technologie, stavební úpravy

ze dne: 14.4.2014

Přítomni

- za vlastníka: Magistrát Města K.Vary, odbor kanceláře tajemníka, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Mgr.Kaválek
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Gallová, Bc.Polívková
- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlík
- za projektanta: G-PROJEKT, Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary - Ing.Gajdoš
- za zhotovitele: VÝTAHY SCHMITT + SOHN s.r.o., Jenišov 113, 362 11 Karlovy Vary - p.Radimský, p.Najman p.Miler-subdodavatel

I. Prohlídka stavby

- provedena montáž kabiny výtahu
- provedena montáž dveří
- provedeny zednické úpravy
- provedeny zatěžkávací zkoušky

II. Kontrola úkolů z KD č.2

- 1) zhotovitel stávajících svítidla předá po demontáži správci (p.Panocha) - splněno
- 2) zhotovitel provede osazení nových jističů takto: „malý“ výtah 25 A (dle PD 20) } splněno
„velký“ výtah 32 A (dle PD 20)
- 3) zhotovitel včas oznámí vypnutí el. energie pro celý objekt při přepojování nových rozvodů - splněno
- 4) zhotovitel osadí do nového výtahu skleněné sedátko (vzor číslo 6 dle vzorníku) - úkol trvá

III. Další postup prací

- demontáž „velkého“ výtahu
- očištění stěn šachty
- demontáž stávajících výtahových dveří
- oprava stěn výtahové šachty

IV. Nové úkoly

1. zhotovitel provede všechna skla portálu na skutečný rozměr po demontáži obkladu z mozaiky
2. zhotovitel nebude provádět obdélník ve skle nadpraží portálu
3. zhotovitel na zprovozněný „malý“ výtah osadí cedulky „VÝTAH V PROVOZU“
4. zhotovitel doplní mozaiku po demontáži rozvaděče v 5NP, ze předpokladu, že bude tvarově i barevně shodná
5. zhotovitel bude provádět zednické práce při dokončení „malého“ výtahu pouze o víkendech
6. provozovatel již může prostor (schodiště) u „malého“ výtahu kompletně umýt
7. zhotovitel předá výtah provozovateli do užívání v úterý 15.4.2014 v 15:00 hodin (zhotovitel k tomu připraví protokol)
8. zhotovitel předá do 15.4.2014 žádost o prodloužení termínu plnění objednateli

Další KD se bude konat po dohodě.

Zapsal: Uhlík 14.4.2014

Obdrží: Bc.Dagmar Polívková d.polivkova@mmkv.cz provozovatel
Ing.Roman Gajdoš gprojekt@gprojekt.cz projektant
Jan Najman montaze@schmitt-vytahy.cz zhotovitel



