



ústředna 35 3118 111, fax 35 322 2913, E-mail: z.uhlik@mmkv.cz, Oficiální stránky: <http://www.karlovyvary.cz>

ZÁZNAM Z KONTROLNÍHO DNE č.4.

stavební akce:

„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2-rekonstrukce rozvodů pitné vody“
ze dne: 20.8.2014

Přítomni

- za objednatele: Magistrát Města K.Vary, odbor rozvoje a investic, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p.Uhlik
- za provozovatele: Magistrát Města K.Vary, odbor vnitřních věcí, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - Ing.Křepelová
- za zhotovitele: Instalace KV s.r.o., Sedlecká 757/4, 360 10 Karlovy Vary - p.Hönl p.Vaničková
- za projektanta: Rudolf Bárta, KPK, Na Průhoně 11, 360 06 Karlovy Vary - omluven (nemoc)

I. Prohlídka stavby

- provedeny nové rozvody vody v garážích
- prováděny zednické práce-začištění + SDK konstrukce
- provádí se obklady

II. Kontrola úkolů z KD č.3

- 1) jako VP zhotovitel opraví podlahu ve sprše v kantýně – úkol trvá
- 2) jako VP zhotovitel provede opravu průsaku vody ze stávajícího vedení požární vody u hydrantů ve 3 NP – úkol trvá
- 3) jako VP zhotovitel opraví umyvadlo ve skladu ve 2 NP (m.č.124) včetně obkladu – úkol trvá
- 4) jako VP zhotovitel odstraní 2 ks „gajgrů“ na stoupačce stávající kanalizace ve skladu DSA v 1 NP (světlík) - splněno
- 5) jako VP zhotovitel provede uzávěry stávajících rozvodů vody v předsíni vstupu do skladu DSA v 1 NP - splněno

III. Další postup prací

- dokončení zednických prací
- dokončení obkladů
- malby
- závěrečný úklid
- předání prací

IV. Nové úkoly

- 1) zhotovitel jako VP zruší WC i přívod vody k němu v prostoru za garáží číslo 2
- 2) zhotovitel jako VP provede úpravu vpustí v přístupové chodbě do výměníku v 1PP
- 3) zhotovitel osadí cedulku-označení na všechny ventily
- 4) zhotovitel připraví doklady k příjemce prací

Další KD se již nebude konat. Přejímací řízení je svoláno na úterý **2.9.2014 v 7:30 hodin** se srazem ve vestibulu objektu.

Vysvětlivky: KD-kontrolní den, SD-stavební deník, AD-autorský dozor, VP-vícepráce nad rámec smlouvy

Zapsal: Uhlik 20.8.2014

Obdržel: Horst Hönl

Rudolf Bárta

Ing.Soňa Křepelová

instalace.kv@iol.cz

bartakpk@centrum.cz

s.krepelova@mmkv.cz

zhotovitel

projektant

provozovatel

