

Z á p i s

z jednání, které se konalo dne 17.03.2015 v zasedací místnosti 1.patře hlavní budovy Magistrátu Karlovy Vary ve věci stavby „Karlovy Vary – Venkovní bazén“ situované v k.ú. Tuhnice, obci Karlovy Vary.

Jednání se zúčastnili:

(viz také presenční listina v příloze tohoto zápisu)

Za Statutární město Karlovy Vary, jako objednatele, (dále také jen „objednatel“)
Ing. Daniel Riedl, vedoucí odboru rozvoje a investic MMKV
Ing. Zdeněk Bergman, pověřený jednáním, odbor rozvoje a investic MMKV

Za společnost Pragoprojekt, a.s., jako vykonavatele technického dozoru objednatele
Ing. Jan Froněk, ředitel ateliéru Karlovy Vary
Ing. Vladimír Stoklásek, TDI

Za dozor v oblasti inženýrské geologie a hydrogeologie, (dále také jen „dozor IG-HG“)
Mgr. Martin Štěřík

Za hydrogeologický dozor stavby,
RNDr. Tomáš Vylita, Ph.D. – omluven, viz stanovisko na konci zápisu.

Za společnost SMP CZ, a.s., jako zhotovitele stavby, (dále také jen „zhotovitel“)
Pan Václav Vlček, ředitel závodu Západní Čechy
Ing. Radek Hynk, vedoucí projektu

Za společnost BfB Studio, s.r.o. jako Gen.projektanta stavby (dále také jen „GP“)
Ing. arch. Antonín Buchta, jednatel společnosti – omluven, nemoc.
Ing. Štefan Bolcha, jednatel společnosti - omluven, nemoc.
Viz stanovisko GP na konci zápisu.

Kooperanti GP:
Ing. Olga Havlíková, HTÚ, KOM
Ing. Ivan Forejt, VO, KA

Za společnost INGEP, s.r.o. jako zhotovitele inženýrsko-geologického („IG“) průzkumu,
Ing. Jan Fulka, jednatel společnosti.

Předmět jednání, věc:

Předmětem jednání, které věcně navazovalo na předchozí jednání byla problematika zakládání stavebního objektu SO 01 Víceúčelový bazén, jenž je hlavním objektem stavby „Karlovy Vary – Venkovní bazén“, a související otázky.

K věci:

1. Konstatuje se, že:
 - a) dne 20.01.2015 byly úrovni základové spáry provedeny zatěžovací zkoušky statického modulu přetvárnosti na zkušebních plochách v severní části staveniště (3 zkoušky) a na zbývajících částech staveniště (3 zkoušky). Výsledky zkoušek byly jako celek nevyhovující, (podrobně - viz příloha č.1 tohoto zápisu).