



## ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

 číslo zápisu: **OI/Uh/005/2014**

### I. Identifikační údaje o budově nebo stavbě

1. Název díla:	„Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - rekonstrukce rozvodů pitné vody“				
2. Obec:	Karlovy Vary	Část obce:	Rybáře	Kraj:	Karlovarský
3. Stavební povolení:	////////////////////		Ze dne:	////////////////////	
4. Smlouva o dílo:	2014-00025/ORI		Ze dne:	17.4.2014	
Termín zahájení prací SOD:	1.7.2014		Ukončení:	29.8.2014	
5. Přejímací řízení zahájeno dne:	29.8.2014		Skončeno:	2.9.2014	
6. Zástupce objednatele:	Statutární město K.Vary, zastoupené MM - ORI, Moskevská 21, 361 20 K.Vary - p. Z.Uhlik				
Zástupce zhotovitele:	Instalace KV s.r.o., Sedlecká 757/4, 360 10 Karlovy Vary p. Horst Hönl				
Zástupce provozovatele:	Magistrát města K.Vary, zastoupené MM - OVV, U Spořitelny 2, 361 20 - Ing. Křepelová				
Zástupce projektanta:	Rudolf Bárta, KPK, Na Průhoně 11, 360 06 Karlovy Vary - Rudolf Bárta				
7. Popis díla:	Předmětem stavebních prací byla rekonstrukce rozvodů vody				
8. Kapacity získané dílem:	Nové rozvody vody v objektu U Spořitelny 2, včetně stavebních úprav				

### II. Fyzické předání a převzetí s udáním závad a lhůt jejich odstranění

9. Odchyly od schválené PD:	nejsou
10. Soupis vad a nedodělků:	<p>1. osadit sadulky na všechny 4 zářítka</p> <p>2PP - 2. doplnit izolaci na rozvody studené vody</p> <p>3. začistit průvazt stropu na sociálním radiátor</p> <p>4. upravit rozvod vody na sociálním radiátor</p> <p>5. začistit mostek ve státní chodba - ovčín - V421</p> <p>6. vyklidit stacionární jist</p> <p>7. osadit objímku na odpor kanálu z podstatky</p> <p>1MP 8. odstranit in formaci sadulky</p> <p>9. doplnit izolaci na rozvody v kantýně</p> <p>Garant 10. osadit objímku na rozvod vody</p> <p>11. podat opravnou PD dla skutečnosti provedení</p>
11. Dohoda o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění:	Vady a nedodělky pod body 1-11 budou odstraněny v termínu do 1-10.7.9.2014 a bod 11 do 11.9.2014
12. Společná prohlášení o předání a převzetí:	účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají zadání formou objednávky, tzn. smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají pro tyto práce obvyklé vlastnosti



## ZÁPIS O ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

DÍLA: „Magistrát města Karlovy Vary, U Spořitelny 2 - rekonstrukce rozvodů pitné vody“

### I. Identifikační údaje

1. Přejímka zahájena dne:	5.9.2014	Soupis vad a nedodělků sepsán při přejímacím řízení dne:	2.9.2014
2. Termín odstranění vytčených vad a nedodělků:	5.9.2014	Vady a nedodělky uvedené pod body:	Viz. níže
Všeobecně	1. osadit cedulky na všechny uzávěry ✓		
IPP	2. doplnit izolaci na rozvody studené vody ✓		
	3. začistit průraz stropu na sociálním zařízení ✓		
	4. upevnit rozvod vody na sociálním zařízení ✓		
	5. začistit prostup ve stěně chodba-archiv-VHZI ✓		
	6. vyklidit staveništní sut' ✓		
	7. osadit objímku na odpad kanalizace z podatelny ✓		
INP	8. odstranit informační tabuli ✓		
	9. doplnit izolaci na rozvody vody v kantýně ✓		
Garáž	10. osadit objímku na rozvod vody ✓		
PD	11. dodat opravenou dokumentaci skutečného provedení		

### II. místní šetření

3. Vady a nedodělky sepsané při přejímacím řízení pod body:	1.až 11.	Byly:	DSTRANĚNY
4. Přejímka ukončena dne:	5.9.2014	Záruční doba činí:	60 měsíců Končí dnem: 29.8.2019

### III. Zástupci stran

Za objednatele:	Zdeněk Uhlík	
Za zhotovitele:	Horst Hönl	
Za provozovatele:	Ing. Soňa Křepelová	
Za projektanta:	Rudolf Bárta	
Zápis obdrží:	p.Uhlík - MM ORI, Ing.Křepelová MM-OVV, p.Hönl-Instalace KV, p.Bárta - projektant	