



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
/ORI/16

VYŘIZUJE / LINKA  
ing.Bergman/455

KARLOVY VARY  
05.04.2016

Věc:

**Veřejná zakázka: „Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Klimatizace oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů“  
-dodatečná informace k zadávacím podmínkám.**

Statutární město Karlovy Vary se sídlem Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, (dále jen „Zadavatel VZ“), vyhlásil výběrové řízení na splnění veřejné zakázky s názvem „Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Klimatizace oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů“.

Dne 01.04.2016 obdržel Zadavatel e-mailem následující dotaz dodavatele:

„Dobrý den, dostali jsme poptávku na výběrové řízení na klimatizace – oddělení občanských průkazů. Chtěli jsme se zeptat, zda je možné nahradit jednotky Panasonic – jednotkami TOSHIBA, o stejných parametrech. Dále jakým způsobem má být nabídka podána – v obálce, e-mailem?“ (konec dotazu dodavatele).

Zadavatel VZ si vyžádal a obdržel dne 05.04.2016 od projektanta stanovisko, v němž projektant uvádí:

„Po konzultaci s projektantem vzduchotechniky sděluji, že použití výrobku Toshiba je možné, pokud budou zachovány důležité parametry : chladicí výkon, hladina hluku, měrná spotřeba elektrické energie.

S pozdravem

Ing. Roman Gajdoš“

(konec stanoviska projektanta).

**Závěr:**

Zadavatel VZ k dotazu na možnost náhrady jednotek Panasonic jednotkami TOSHIBA, s odvoláním na stanovisko projektanta VZ ze dne 05.04.2016, sděluje, že v tomto a takových případech Zadavatel vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zadavatel VZ ve věci druhé části dotazu na způsob podání nabídky odkazuje dodavatele na Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku ze dne 30.03.2016, konkrétně na odst.6. a odst.11. Výzvy, kde je způsob podání nabídky dostatečně popsán.

S pozdravem

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(11)

Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic MMKV  
za Zadavatele

CO: A/A