



**Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary**  
**Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary**  
**IČO: 00254657**

**Jednající: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic**

**Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám**

**I.**

Vážený dodavatel,

shora uvedený zadavatel obdržel dne 30.6.2016 níže uvedený dotaz k veřejné zakázce malého rozsahu „**Karlovy Vary, Magistrát města, U Spořitelny 2-výměna oken-východní část**“ zadávané na základě Výzvy k podání nabídek ze dne **27.6.2016**.

Tímto Vám zadavatel sděluje následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

<b>Dotaz č.1</b>	<p>V projektové dokumentaci je mimo jiné specifikován požadavek na stavební hloubku oken 80 mm se středovým těsněním.</p> <p>Požadavek omezující stavební hloubku – irelevantní</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- stavební hloubka ráků není ukazatelem <math>U_f</math>.</li> <li>- pouze charakterizuje konstrukční systém.</li> <li>- vede ke konkrétnímu systému, omezuje účast ve VŘ</li> <li>- není pravda, že snižuje riziko rosení oken</li> </ul> <p>Je pro zadavatele veřejné zakázky přijatelná i stavební hloubka 76 mm, která se vlastně technickými parametry od požadované hloubky 80 mm neliší a vizuální změna je nepostřehnutelná?</p>
<b>Dodatečná informace:</b>	<p>Profily s menší stavební hloubkou mohou mít zmenšené jednotlivé komory, což může ovlivnit velikost použitých ocelových výztuh, které výrazně ovlivňují statiku celého okna.</p> <p>Hloubka okenního profilu hraje roli i ve vztahu k tepelným úsporám. Ta se u plastových oken pohybuje od 70 mm u základních ráků. U oken s menší stavební hloubkou je riziko užších komor - zvýšení tepelného prostupu.</p> <p><b>Jediným důvodem hodnoty 80mm</b> bylo najít za strany zpracovatele projektové dokumentace střední cestu pro zajištění tepelněizolačních vlastností okna a stejně tak statické stability ráků.</p> <p>Bude-li profil 70mm nebo 90mm <b>při zajištění <math>U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}</math></b> je na uvážení dodavatele oken.</p>

V Karlových Varech dne 1.7.2016

Statutární město  
 KARLOVY VARY  
 (23)

za zadavatele