

**Požadavek zhotovitele na změny**  
Projekt: „Karlovy Vary, MŠ Sedlec- zateplení obvodového pláště“

Adresa objednatele:  
Statutární město K. Vary  
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 27.6.2013 2.7.2013  
15.8.2013

Název části stavby dotčené změnou  
(včetně čísla SO):

MŠ Sedlec – obvodový plášť  
Zhotovitel : Šnajdr Antonín, Gorkého 9, K. Vary 36001

**Popis změny, technického řešení:**

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:**

Původní dokumentace předpokládala bosáž části fasády v rozsahu 171m<sup>2</sup>  
Dokumentace předpokládala provedení klemp.prvků z pozinkového plechu s povrchovým nátěrem  
Zateplení soklu deskami z polystyrenu XPS tl.100 mm

**Nové řešení:**

Reliéf fasády byl vytvořen opticky a to strukturou a barevným odstínem omítky  
Veškeré klempířské prvky jsou provedeny z titanžinkového plechu  
Ve ZNP byly namontovány 2 ks kovových zábran v oknech místnosti, s ohledem na min výšku parapetu .  
Provedení vyrovnávek a větší síly izolantu na soklovém zdívu

**Zdůvodnění změny:**

Z důvodu budoucí údržby fasády, bylo od bosáží upuštěno  
Provedení TTz parapetů je s ohledem na životnost materiálu velice výhodné  
Kovové zábrany- min výška parapetu  
Sokl musel být vyrovnáván pro možnost provedení projektovaného zateplení

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:**

Změna nemá vliv na dokumentaci skutečného provedení stavby.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:**

Změna nemá vliv na termín dokončení stavby, má vliv na vyšší pohodu při užívání díla. Změna nezvyšuje cenu díla.

## ocenění ke změně ze dne: 27.6.2013, 2.7.2013 a 15.8.2013

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 27.6.2013 , 2.7.2013 a 15.8.2013 (viz. zápisy ve stavebním deníku) se odsouhlasují změny:

Zhotovitel : Antonín Šnajdr, Gorkého 9, K. Vary 36001, IČ : 46881239

č.pol.	kód položky	popis	m.j.	množství	j.cena	celkem Kč
		<b>006. úpravy povrchu</b>				
9.	622711112	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrenu EPS tl.20mm s hmoždinkami s plastovým trnem - profilace	M2	171,1	320	-54 752
3.	620471112	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená zatřená tl. 2 mm	M2	171,1	55	9 410
		<b>764. Konstrukce klempířské</b>				
1	55344333	Objímka svodu tm 200 mm 120 pozink	kus	30,00	30	- 900
2	764317200	Krytina Pz tl.0,6 mm hladká střešní železobet.desek	m2	0,9	560	-504
3	764331240	Lemování Pz plech zdi krytina rš 400 mm	m	7,5	125	-938
4	764391240	Střešní prvky Pz – závětrná lišta rš 750 mm	m	17	150	-2 550
5.	764410260	Oplechování parapetů Pz rš400mm	m	78,0	290	-22 620
6.	764421210	Oplechování říms Pz rš 100 mm	m	31,1	250	-7 775
N	55344333	Objímka svodu tm 200 mm 120 titanzinok	kus	30,00	104	3120
N	764317200	Krytina tzn tl.0,6 mm hladká střešní železobet.desek	m2	0,9	726	653,4
N	764331240	Lemování Tizn plech zdi krytina rš 400 mm	m	7,5	236	1770
N	764391240	Střešní prvky Tzn – závětrná lišta rš 500 mm	m	17	269	4573
N	764510560	Oplechování parapetů Tzn rš400mm	m	78,0	269	20982
N	764521510	Oplechování říms TiZn rš 100 mm	m	31,1	94,7	2945,17
N	764510591	Montáž oplechování Zn-Ti -příplatek za Enkolit	m	78,0	95,7	7464,6



		<b>783: Nátěry</b>				
I.	783522000	Nátěry syntetické klemp.konstr.barva standardní	m2	75,728	120	-9087
		<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>				
N	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	2	58,45	+233,80
N	552613020	Trubka z ušlechtilé oceli	m	2,0	255,0	+510
		<b>006: Úpravy povrchu</b>				
N	713131141	Montáž izolace stěn a základů nastřelením celoplošně (SOKL-vyrovnávka)	m2	111,1	156	17 331,6
N	283760130	Deska Polystyrenová soklová 1000x500x50	m2	111,1	177	19 664,70
N	713131145	Montáž izolace stěn a základů lepením celoplošně (SOKL-vyrovnávka – druhá vrstva )	m2	111,1	97,17	10 795,73
		<b>003: Svislé konstrukce</b>				
I.	311272323	Zdivo nosné tl.300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong	m3	0,072	4 560	-328
	<b>CELKEM bez DPH</b>					<b>0,00 Kč</b>

Za objednatele:

Statutární město  
KARLOVY VARY  
(71)

Za zhotovitele:

ANTONÍN ŠNAJDR  
STŘECHY A IZOLACE  
Gorkého 9, K. Vary  
t. 353 81 269 mobil 603 217 451

Projektant:

  
PROJEKTOVÝ ATELIER  
**PORTICUS s.r.o.**  
Loketská 344/12, 360 06 KARLOVY VARY  
Tel./fax: 353 116 277  
IČ: 263 21 190 DIČ: CZ26321190 ③  
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 13243

