



napojit na stávající rozvody TV, C-TV a větve ohřevu TV v prostoru výměňkové stanice

LEGENDA ARMATUR:

- KK – KULOVÝ KOHOUT
- VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- F – FILTR NA HRUBOU NEČISTOTU
- ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
- PV – POJISTNÝ VENTIL
- T – TEPLOMĚR 0–120°C
- P – TLAKOMĚR 0–10 bar
- RV – DVOUCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM
ESBE VLA121, DN25, kvs=10 + ALF131, 230V
- AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- C–Č – CÍRKULAČNÍ ČERPADLO MILO Yonos MAX0–Z 25/0,5–10
- EXP – TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX DT100
- TČ – TEPLŮTNÍ ČIDLO S JÍMKOU

LEGENDA ČAR:

- (red dashed) — TEPLÁ VODA PŘÍVOD potrubí PP–RCT
- (cyan dashed) — TV CÍRKULACE potrubí PP–RCT
- (blue dashed) — STUDENÁ VODA potrubí PP–RCT
- (solid blue) — OHŘEV TV – PŘÍVOD – ocel. potrubí
- (dashed blue) — OHŘEV TV – VRAT – ocel. potrubí

INVESTOR: Městské zařízení sociálních služeb, p.o. IČO: 477 01 277 Východní 621/16, 360 20 Karlovy Vary – Dražovice	VYPRACOVAL: Ing. Daniel Kadlec INŽENÝRSKÉ PRÁCE HLAVNÍ TŘÍDA 716 363 01 OSTROV IČO: 468 36 497	PARÉ ČÍSLO:
ZODP.PROJEKTANT: Ing. Daniel Kadlec	ZAK.ČÍSLO: 089–12/25	
MÍSTO STAVBY: k.ú. Dražovice 663701, p.č. 1039/13, obec Karlovy Vary	STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
NÁZEV AKCE: OHŘEV TV a VÝMĚNA ČÁSTI ROZVODŮ ZTI – MZSS Východní 621/16, Karlovy Vary	MĚŘÍTKO: 1:xx	FORMÁT: 4xA4
PŘEDMĚT: OHŘEV TV – SCHÉMA		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.2