


ROZVADĚČ RE - ZMĚNA 22-11-2016  
ROZVADĚČ RH - ZMĚNA 22-11-2016



POZN.:  
ROZVADĚČ: STÁVAJÍCÍ OCEP-Z  
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN stř. 50Hz, 400/230V /TN-C  
RE - OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: DLE PPDS ČEZ a.s.  
RH - OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM: DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE.

TYP: OCEP-Z

ROZMĚR:

KRYTÍ: IP 40/20

KAŽDOU ŽÍLU OZNAČIT NÁVLAČKOU S ČÍSLEM OBVODU.

ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RE MUSÍ ODPOVÍDAT PPDS ČEZ a.s.

**ZMĚNA 11-2016**

**TENTO VÝKRES NAHRAZUJE VÝKRES Z 05/2015**

Zodp. proj.:	Drahomír Holoubek , IČ: 617 92 951			<b>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ</b> Drahomír Holoubek Závodu míru 584 / 7, tel.: 775 655 599 36017 KARLOVY VARY - STARÁ ROLE	
Objednatel:				Formát	
Investor:	Základní škola Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K. Vary			Datum	<b>11 / 2016</b>
KÚ:	Karlovarský	MÚ:	K. Vary	St. Ú:	K. Vary
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÝCH HRDINŮ MOSKEVSKÁ 25, KARLOVY VARY REKONSTRUKCE EL.INSTALACE			Čís.zakázky	14 / 15
Objekt:				Proj.stupeň:	PROJEKT.DOKUM.
Dílčí část:	<b>D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA</b>			Měřítko:	Číslo výkresu: D.1.4.4 / 16
Obsah:	ROZVADĚČ RE-RH				

# ROZVADĚČ RE - ZMĚNA 22-11-2016

neměřenou část - zaplombovat

List 1 / 3

3x400V/230V, 50Hz, In 200A, Ik 25kA

L1, L2, L3,

ZAŘÍZ.

Pi (kW)

Č.OBV.

CYKY-J 4 x 70

PŘÍVOD Z POJ.SKŘ

POJ. SKŘ. ČEZ DISTRI a.s.  
HL."VYPÍNAČ" OBJEKTU  
- DLE PPDS ČEZ a.s.  
POJ. MAX.160A

55,0

N

N

N

N

N

FA1

80A

PLHT 25kA

PJ1



MÍSTO  
PRO  
ET/EJ

RSA35  
X1:1

2 Ø

3 Ø

PEN

PEN

PEN

H07V-R25

RH

WL1

FA2

50A

PLHT 25kA

PJ2



MÍSTO  
PRO  
ET/EJ

RSA35  
X1:4

5 Ø

6 Ø

PEN

PEN

H07V-R25

RH

WL2

FA3

25A

PLHT 25kA

PJ3



MÍSTO  
PRO  
ET/EJ

RSA16  
X1:7

8 Ø

9 Ø

PEN

PEN

H07V-R10

RH

WL3

FA3.1

PLHT 25kA

PLHT 25kA



REZ.  
MÍSTO  
PRO  
HDO

RSA4  
X2:1

2 Ø

3 Ø

4 Ø

PEN

PEN

H07V-R16

RH

WL3

WL2

WL1

FA4

REZ.

PLHT 25kA

PJ4



MÍSTO  
PRO  
ET

RSA16  
X1:10

11 Ø

12 Ø

PEN

PEN

H07V-R16

RH

WL4

WL3

WL2

WL1

WL4

WL1

WL2

WL3

PEN

WL4

WL3

WL2

WL1

PEN

ROZVADĚČ RH - ZMĚNA 22-11-2016  
MĚŘENÁ ČÁST

