



všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, kteří byli vyzváni ke zpracování nabídky, autorovi projektové dokumentace

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
JORI/13VYŘIZUJE / LINKA
Ing. Sakařová 237KARLOVY VARY
2.7.2013

Věc: „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“

DODATEČNÁ –UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE č.1 k zadávacím podmínkám

Zadavatel na základě ustanovení §49 odst. (1) až (4) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů tímto rozesílá dodatečné – upřesňující informace č.1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu označené jako:

„Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“

Dotaz č.1 dodavatele:

Máme dotaz k výběrovému řízení „Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“

Při rekonstrukci stávající kamenné zdi bude dle PD cca 1/3 kamenů dokoupena. Mají být tyto nové kameny stejného tvaru, barevnosti a materiálu, jako ty původní?

Jestli ano, tak bychom potřebovali vědět, kde bychom mohli tento typ kamenů nalézt?

Odpověď zpracovatele PD a zadavatele VZ:

Vyjádření projektanta k dotazu na PD oprava zídky nad Thermalem: Pro doplnění kamenů na opravu zídky by se mělo jednat o podobné rozměry, materiál žula z místních zdrojů, hrubá kamenická výroba, např. zdroj Tis u Blatna a podobně.

Statutární město
KARLOVY VARY

(15)

Ing. Daniel Rieđl
vedoucí odboru rozvoje a investic