



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

o předání a převzetí dokončené stavby :

„ Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“

I. Identifikační údaje stavby

1. Zhotovitel :

Videst s.r.o., Sokolovská 179/79, 360 05 Karlovy Vary

Objednatel :

Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

2. Smlouva o dílo evidenční č. objednatele : 2013-00084/ORI ze dne : 26.8.2013
bez SP – oprava stáv.stavu

II. Popis díla

3. - oprava opěrných zídek, včetně odvodnění
 - nový povrch části cest přiléhajících k opěrným zídám (asfalt, odval)
 - nové zábradlí, včetně nátěru
 - oprava šachet, doplnění poklopů
 - gabiony
 - úprava koryta (vyčištění, urovnání)
4. Hodnota stavby : na základě fakturace
5. Zpracovatel projektu : Projektová dokumentace „**Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem**“, zpracovaná Ing.Olgou Havlíkovou, Lomená 12, 360 04 Karlovy Vary, v 05/2013, číslo zakázky 2013-13

III. Předání díla

6. Datum zahájení díla dle smlouvy : 2.9.2013
Datum dokončení díla dle smlouvy : 31.10.2013
Datum zahájení převjímacího řízení : 31.10.2013
Datum ukončení převjímacího řízení : 31.10.2013
7. Soupis vad a nedodělků zřejmých při předání díla včetně lhůt k odstranění vad a nedodělků :
viz příloha č.1 předávacího protokolu
8. Předané doklady : viz příloha č.2 předávacího protokolu

9. Záruční doba dle SoD : 60 měsíců.

Končí dnem : závislé od termínu odstranění vad a nedodělků

10. Kvalita prací : Účastníci řízení prohlašují, že provedené práce odpovídají schválené projektové dokumentaci, smluvním podmínkám, právním předpisům a že mají vlastnosti pro tyto práce obvyklé.

IV. Závěr

11. Protože bylo shledáno, že na předmětu plnění nejsou žádné překážky bránící převzetí díla objednatel prokládá zhotovitel, že předává dnešním dnem uvedené dílo objednateli. Objednatel je dnešním dnem přejímá.

Objednatel postupuje tímto vlastnická práva na plnění z titulu odpovědnosti za vady vzniklé po přejímce. Uživatel (vlastník) do těchto práv vstupuje a zavazuje se uplatnit případné vady vzniklé po přejímce přímo u zhotovitele stavby. Zhotovitel s tímto souhlasí.

12. Přílohy zápisu :

příloha č.1 - seznam vad a nedodělků

příloha č.2 - seznam předaných dokladů

V Karlových Varech dne : 31.10.2013

Jméno :

Organizace :

Podpis :

ŠAKALOVÁ

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



VIDEST s.r.o. (1)
Sídlo:
Sokolovská 179/79, K.Vary, 360 05
Provozovna:
Mostecká 50, Otovice, 362 32
IČ: 24995771 DIČ: CZ24995771 Tel./fax: 353 225 549
www.videst.cz • e-mail: videst@centrum.cz

[Handwritten signature]

Příloha č.1 zápisu o předání a převzetí dokončené stavby :

„ Karlovy Vary, oprava zídek a komunikací nad Thermalem“

Soupis vad a nedodělků stavby

- Nátěry zábradlí
- Opravit napojení starého a nového zábradlí (osadit sloupek)
- Opravit stěrku koruny opěrné zídky
- Osadit bezpečnostní poklop 60 x 60 na šachtě Š8
- Opravit zálivku na styku koruna opěrky x asphalt.povrch
- Dokončit terénní úpravy v okolí stavby
- Proříznout okapničku na římse
- Úklid staveniště
- Vícepráce - položení asfaltu ve větším rozsahu; úprava vchodu do sklepení (vyčištění; osazení mříže; doplnění opěrné zídky); oprava Š9

Termín odstranění závad – 15.11.2013

K.Vary 31.10.2013
Zapsal: Ing.Sakařová



UVEDENÉ VADY A NEDODĚLKY BYLY V TERMÍNU ODSTRANĚNY.

19. 11. 2013

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

