



## POZNÁMKY:

- \* Rozváděč v pilíři , uzamykatelný
  - \* Napáťová soustava: 3NPE stř., 50Hz, 400V/TN-S
  - \* Ochrana před neb. dotykem: samočinným odpojením od zdroje a proud. chráničem
  - \* Rozměry (šxvh) : 420x1185x216 mm
  - \* Krytí: IP44
  - \* Přívod a vývody: spodem
  - \* Schéma zapojení je navrženo pro čerpadlo Flygt NS 3085,183 MT s čídem průsaku (vč. vhodn. jednotky miniCAS) a tepelnou ochranou statoru.
- V případě osazení jiného čerpadla se musí zapojení příslušně upravit.

HIP		ZPO		VYPRACOVAL	
ING. V. PALIVEC		ING. V. PALIVEC		ING. K. JANEČEK	
INVESTOR		Město Karlovy Vary, Moskevská 21, 36001 K. Vary		STUPEŇ	DSP
<div><div><div>ALFA</div><div>projekt</div></div><div>Spol. s r.o., K PANELARNÉ 172 362 32 OTOVICE TEL. 353 567614, 353 567604</div></div>					
VOLNOČASOVÝ AREÁL ROLAVA		VED.STŘ. ING. V. PALIVEC			
PŘÍVADĚČ VODY – ČERPÁNÍ		DATUM 01/2015			
ROZVÁDĚČ R-ČS		MĚŘITKO –			
ČÁST : Elektro		FORMÁT 2xA4			
		ARCH. Č. KV - 4615/E-03			