

POZICE	NÁZEV ELEMENTU	KS
1.1	JEDNOTKA DUPLEX 4000(50/0)	1
1.2	DIGESTOŘ STANDARD-N 1000X800	1
1.3	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI 406	3
1.4	POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ MANDÍK PKTM-III d 355	4
1.5	TALÍŘOVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN VEF 160	13
1.6	DIFUZOR LINDAB CD14+SBOX-160	5
1.7	DIFUZOR LINDAB CD14+SBOX-125	7
1.8	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE PRO NÍZKOTLAKOU KLIMATIZACI ELEKTRODESIGN ALUFLEX MI 160	1
1.9	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLAST ELEKTRODESIGN PRG 400 W	1
1.10	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN SONOFLEX MO 406	1
1.11	HLAVICE PROCLIMA VÝFUKOVÁ 400	1
2.1	JEDNOTKA DUPLEX 3000(51/0)	1
2.2	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI 356	2
2.3	POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ MANDÍK PKTM-III d 315	4
2.4	DIFUZOR LINDAB CD 14+SBOX-200	4
2.5	DIFUZOR LINDAB CD 14+SBOX-200	4
2.6	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI 203	8
2.7	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLAST ELEKTRODESIGN PRG 400 W	1
2.8	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN SONOFLEX MO 356	1
2.9	HLAVICE PROCLIMA VÝFUKOVÁ 355	1
2.10	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI 356	1
3.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ELEKTRODESIGN TD 500/160	1
3.2	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI 160	3
3.3	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLAST ELEKTRODESIGN PER 160 W	1
3.4	POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ MANDÍK PKTM-III d 160	2
3.5	TALÍŘOVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN VEF 100	2
3.6	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE PRO NÍZKOTLAKOU KLIMATIZACI ELEKTRODESIGN ALUFLEX MI 102	2
4.1	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ELEKTRODESIGN TD 500/160	1
4.2	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI 160	2
4.3	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLAST ELEKTRODESIGN PER 160 W	1
4.4	POŽÁRNÍ KLAPKA KRUHOVÁ MANDÍK PKTM-III d 160	2
4.5	TALÍŘOVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN VEF 100	4
4.6	TALÍŘOVÝ VENTIL ELEKTRODESIGN VEF 080	1
4.7	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE PRO NÍZKOTLAKOU KLIMATIZACI ELEKTRODESIGN ALUFLEX MI 082	1
4.8	OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE PRO NÍZKOTLAKOU KLIMATIZACI ELEKTRODESIGN ALUFLEX MI 102	4
5.1	AXIÁLNÍ VENTILÁTOR HXM200	1
5.2	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLAST ELEKTRODESIGN PER 200 W	1
5.3	ŽALUZIOVÁ KLAPKA PLAST ELEKTRICKY OVLÁDANÁ ELEKTRODESIGN PAR 200 W	1
5.4	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLAST ELEKTRODESIGN PRG 200 W	1
5.5	TERMOSTAT ELEKTRODESIGN RTR 6763	1

„před zahájením provádění, musí být jednotlivé odstíny barev, povrchy, materiály, atd... znovu odsouhlaseny architektem a investorem.
„pozorí všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě (provést podrobné měření při provádění stavby).
„všechny jmenovitě uvedené typy materiálů a zařízení představují minimálně požadovaný standard. uvedené výrobky lze zaměnit za stejná kvalitní nebo kvalitnější.

HLAVNÍ ARCHITEKT- autor	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT
Ing. arch. Miloslav Bokota	Pavel Tezaur	
INVESTOR Statutární město Karlovy Vary, MMKV, Moskevská 21, 361 20		
PROFESE D.1.4. b-technika prostředí staveb-vzduchotechnika		

bokota architekti
Ing.arch. Miloslav Bokota autorizovaný architekt ČKA 02091
Čankí 6, 360 15, Karlovy Vary,
mail: bokota@volny.cz, tel.:+420775966577

Rekonstrukce restaurace v objektu Lidový dům Stará Role

FORMÁT	8xA4
DATUM	9 / 2013
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO	1:50
Č. V.	D.1.4.b.02

výkres: Půdorys 1.NP