

Studentská 328/64  
360 07 Karlovy Vary  
telefon: 359 010 111  
fax: 353 332 211  
e-mail: info@vodakva.cz  
www.vodakva.cz

váš dopis:  
ze dne:

vyřizuje: **Bc. Iva Šestáková**  
referent vodorozvoje  
telefon: 359 010 214  
e-mail: isestakova@vodakva.cz

číslo jednací: 4903/220/12/Še

Ing. Ivan Forejt  
Rozkvetlá 178  
362 11 Jenišov

v Karlových Varech dne 16.5.2012

**Věc: Karlovy Vary – Husovo náměstí, úprava nádvoří na p.p.č. 941/1**  
*vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení*

**K předložené projektové dokumentaci na shora uvedenou akci dáváme následující vyjádření :**


1. Před zahájením prací bude stávající vodovodní a kanalizační zařízení vytyčeno pracovníky příslušných provozů.
2. Zahájení prací bude oznámeno na provoz kanalizace (p. Vaňourek, tel.: 353 339 711) a provoz vodovodů (p. Knopp, tel.: 359 010 500) a práce budou řízeny dle jejich dispozic a požadavků.
3. Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajících inženýrských sítí.
4. Veškeré poklady na našem zařízení budou upraveny na novou niveletu terénu.
5. Požadujeme respektovat pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U vodovodních a kanalizačních řadů o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
6. Při případném souběhu a křížení nutno respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
7. Nové uliční vpusti doporučujeme navrhnout bez koše na zachycení nečistot a opatřit je usazovacím prostorem.
8. Připojku dešťových vod nebude Vodakva přebírat do své správy.
9. **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí.**

**Předmět projektu :**

Projekt řeší úpravu nádvoří p.p.č. 941/1. Součástí stavby je i obnovení stávající přípojky dešťové kanalizace.

IČ: 49 78 92 28  
DIČ: CZ 49 78 92 28  
společnost je zapsána  
s účinností od 1.1.1994  
v obchodním rejstříku  
u Krajského soudu Plzeň,  
oddíl B, vložka 375

bankovní spojení:  
Komerční banka K. Vary  
běžný účet:  
1608 341 / 0100  
účet pro vodné a stočné:  
20 001 - 1608 341 / 0100



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Studentská 328/64  
Technický útvar 4  
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Tomáš Stehlík  
vedoucí technického útvaru

Příloha : projekt  
Co: vlastní, PS 01, PS 09

Studentská 328/64  
© ÚZK 2010

### Technický útvar 4

250 07 Karlovy Vary - Doubi

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis:

943

Unitary and variable

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.  
Vodovodní a kanalizační rozvody jsou  
informativně zakresleny dle stávající  
dokumentace VAK Karlovy Vary.  
Zařízení je nutno upřesnit výtčerním  
plánem na místě.

(1898) 25.0

PE 32(1991)

200 m

22.10-

931/3

932

928/2

4.8

941/1

949/1

940

939

942

1

△

2000



**K**

10

On

[illegible]

PE 40(2000)  
HAWLE

9071994

РД 404779 (4261)