

K.Vary-St.Role,Okružní ulice

## Výkaz výměr-celkem

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -vnitroblok

### Montáže

Svítidla:	sadové 50WSHC-typ dle uživatele	Z1-Schreder	ks	3
Stožáry:	bezpatcový 5m ,typ St1050/60		ks	3
	stožárová výzbroj	SS/9.16.1	ks	3
	demontáž-opět.mont. svorkovnice		ks	4
	pojistka 6,3A	trubičková	ks	3
	chránička HDPE 50 šedé s nápisem VO		m	270
	potisk HDPE		m	270
	ochrana konstrukcí Sklobit		m2	2
	svorky,šrouby,pásky pospojení	SP1	ks	4
	chránička Sitrex DN250		m	3
	folie výstražná 22		m	270
	zapojení přívodů,přístrojů.aj.	stáv.stož.	ks	6
	ukončení vodičů do 4x10		ks	10
Kabely:	CYKY			
	pevně do chráničky 4 x10		m	275
	CY zel.žl. 4		m	4
	svod.kabel CYKY 3C x 1,5		m	15
Pospojení	svorky SP		ks	6
	štítek ozn.		ks	6
	nátěry pospoj.částí		m	4
	uzemnění v trase kabelu FeZn dn 8		m	270

### Zemní práce

	řezání živice do 5cm/m		m	120
	jáma stožáru 100cm,tř.4		ks	3
	zához stož.jámy		m3	3
	obetonování stožáru		m3	2
	výkop kabel.rýhy 35/60		m	270
	výkop kabel.rýhy 50/120		m	40
	podklad.vrstva 20cm		m2	90
	zához kabel.rýhy 35/60		m	270
	zához kabel.rýhy 50/120		m	40
	kabel.prostup Kopoflex 110		ks	25
	hutnění strojem		m2	85
	křížovatka s kabelem		ks	1
	křížovatka s potrubím		ks	1
	zajištění otvoru proti vodě		ks	2
	odvoz zeminy do 1km		m3	6
	odvoz zeminy další km		m3	18
	provizorní úprava terenu		m2	40
HZS	manipulace v síti-připojení	hod	15	
	výchozí revize	hod	8	