



Ing.
Olga Havlíková
Lomená 12
363 04 Karlovy Vary

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
3336/OŽP/14

VYŘIZUJE / LINKA
Ing.Krůta/732

KARLOVY VARY
13.8.2014

VĚC: Vyjádření k záměru dle předložené situace „Karlovy Vary – Stará Role, ul.Okružní, Karlovarská – revitalizace veřejného prostoru části sídliště - vnitroblok“

Odbor životního prostředí obdržel Vaši žádost o vyjádření k záměru dle předložené situace „Karlovy Vary – Stará Role, ul.Okružní, Karlovarská – revitalizace veřejného prostoru části sídliště - vnitroblok“. Na základě prověření předložené žádosti odbor životního prostředí souhlasí z hlediska jím chráněných zájmů (v rozsahu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn, zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších změn, zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů, zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) se záměrem uskutečnit výše uvedenou stavbu dle předložené situace za současného splnění níže uvedených podmínek:

a) z hlediska ochrany přírody a krajiny (Ing.Krůta/732)

1.V rámci stavby musí být účinně chráněna veškerá v okolí rostoucí zeleň (nadzemní i podzemní část) – vč. respektování ČSN DIN 18920 (839061) – vyjma dřevin kácených dle podmínky č.2 tohoto vyjádření.

2. Kácení části dřevin rostoucích mimo les pro potřeby stavby bylo povoleno rozhodnutím našeho odboru (č.j. 3162/OŽP/14). V rámci tohoto rozhodnutí ale nebylo povoleno pokácení 7 ks stromů. Tyto dřeviny musí být zachovány a plně zakomponovány do projektu.

3. V rámci provádění výkopových prací musí být dodržena minimální vzdálenost mezi hranou výkopu a kmenem stromu nejméně 2 m, u dřevin o obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí větším než 80 cm musí být tato vzdálenost nejméně 3m.

4. Požadujeme, aby byl zástupce našeho odboru spolu se zástupcem Správy lázeňských parků Karlovy Vary, p.o. přizván k zahájení prací. V rámci této pochůzky budou dány detailní podmínky ochrany stávajících dřevin (např. rozsah jejich obednění atd.).

5. Stavba bude doplněna výsadbou dřevin v souladu s předložením projektem vegetačních úprav (IO 04).

b) z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (Ing.Doubravová/730)

není připomínka

c) z hlediska odpadového hospodářství (p.Plic/743)

Z hlediska odpadového hospodářství (dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“):

Požadujeme dodržování „zákona“, zejména ust. § 10,12 a 16 a prováděcích právních předpisů:

vyhl. Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů ... ve znění pozdějších předpisů,

vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že výkopová zemina nebude původcem využita a bude použita v jiné lokalitě např. k terénním úpravám bude dodrženo ust. § 12 a § 14 vyhl. MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že v průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo (§ 79 odst. 1 písm. e) „zákona“, zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s § 16 odst. 1 písm. c) „zákona“, tj. předání oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona (např. faktury, vážní lístky, evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.).

d) z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa (Ing.Krůta/732)

není připomínka

e) z hlediska ochrany ovzduší (Ing.Průša/735)

není připomínka

MAGISTRÁT MĚSTA
KARLOVY VARY

(95)

Ing. Vladimír Krůta
oprávněná úřední osoba

co : vlastní