

Vodovodní potrubí pitné vody bude napojeno na stávající vodovodní rozvod pod stropem u strojovny pro venkovní bazén. Přesné umístění bude upřesněno na stavbě po konzultaci s technickým správcem objektu.

Napojení potrubí na stávající splaškovou areálovou kanalizaci bude provedeno pomocí nové vysazené odbočky.

Vodovodní šachta o vnitřních rozměrech 1500x1000x1800 mm sloužící k vypuštění vodovodního rozvodu z potrubí v objektu šaten. Plastová šachta bude obetonována a bude v pojezděm provedení s únosností D400. Vstupní poklop o rozměrech 600x600 mm.

Dešťová kanalizace bude napojena na stávající revizní šachtu.

Vodovodní potrubí užitkové/bazénové vody bude

napojeno na rozvod bazénové technologie ve strojovně pro venkovní bazén. Přesné umístění napojení bude upřesněno technickým správcem objektu. Napojení bude provedeno obdobně jako v případě zázemí šaten pro vnitřní bazén přes domovní tlakovou čerpací stanici s frekvenčním měničem.

| | | | | | |
|--|---------------------|---------|------------------|-------------------------|------------|
| VYPRACOVAL | ING. VOMÁČKA ONDŘEJ | DATUM | STUPEŇ P.D. | cb — | |
| AUTORIZOVAL | VOMÁČKA MIROSLAV | 04/2017 | PROVEDENÍ STAVBY | energo s.r.o. | |
| STAVBA VENKOVNÍ BAZÉN — OBJEKT ŠATEN parc.č. 137/3, 136/31, 136/30, 136/1, 136/15, 136/16; k.ú. Tuhnice | | | | Lannovo tř. 205/16 | |
| INVESTOR STATUTARNÍ MĚSTO KARLOVY VARY MOSKEVSKÁ 2035/21, KARLOVY VARY, 361 20 | | | | 370 01 České Budějovice | |
| | | | | Tel.: 724 288 898 | |
| ČÁST | | | | MĚŘÍTKO | 1:200 |
| D1.4 ZDRAVOTNÍ INSTALACE | | | | ZAK. ČÍSLO | |
| OBSAH VÝKRESU | | | | POZNÁMKA | |
| SITUACE | | | | POČET A4 | Č. VÝKRESU |
| | | | | 2 | 1 |