

váš dopis:
ze dne:

vyřizuje: **Tomáš Tancibudek**
referent dokumentace
telefon: 359 010 320
e-mail: ttancibudek@vodakva.cz

číslo jednací: 3904/220/14/Ta

Woring s.r.o.
Na Roudné 93
301 00 Plzeň

v Karlových Varech dne 29.5.2014

Věc: K.Vary, Rosnice – Vančurova ulice, chodníky a autobusová zastávka
Vyjádření k projektové dokumentaci

K předložené projektové dokumentaci na shora uvedenou akci dáváme následující vyjádření:

1. Stávající vodovodní a kanalizační zařízení bude před zahájením prací vytyčeno pracovníky příslušných provozů.
2. **Práce budou v předstihu nahlášeny na provoz vodovodů (p.Pištej, tel: 353 434 411) a kanalizací (p. Dietl, tel.: 602 835 474) a bude postupováno dle jejich pokynů.**
3. Sdělujeme, že napojení přípojky uliční vpusti na veřejnou kanalizaci mohou provést pouze pracovníci provozu kanalizací.
4. Souběhy a křížení sítí s našimi sítěmi budou v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
5. Veškeré prvky na našem zařízení budou upraveny na novou niveletu.
6. Nesmí dojít k výrazným změnám v krytí stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí.
7. Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
8. **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.**

Předmět projektu:

Projekt řeší rekonstrukci chodníků a autobusových zastávek ve Vančurově ulici v Karlových Varech v úseku od autobusové zastávky „Rosnice, rozcestí“ až po křižovatku s Rosnickou. Jedná se o celkovou rekonstrukci chodníku, autobusových zastávek a výstavby nového chodníku a odstavného pruhu v rozsahu kompletní výměny vrstev.

Odvodnění povrchů na straně směrem k Čankovu bude stávajícím způsobem na uliční vpusti, které jsou zaústěny do veřejné kanalizace. Stávající vpusti budou nahrazeny novými, které budou výškově a směrově upraveny. U parkovacích stání v křižovatce s Rosnickou bude osazena nová vpust, která bude zaústěna do veřejné kanalizace.

Na opačné straně komunikace bude vytvořen nový chodník, který bude odvodněn pomocí nových vpustí a odvodňovacích žlabů se zaústěním do dešťové kanalizace, která je svedena do bezejmenné vodoteče. Konstrukce vozovky zastávkových zálivů bude odvodňována trativody s vyvedením do svahu popř. do koryta bezejmenné vodoteče.

Studentská 328/64
Technický útvar 4
360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Tomáš Stehlík
vedoucí technického útvaru

Příloha : projekt
Co: vlastní, PS 02 PS 09