



Ing. Petr Ullmann

VÁŠ DOPIS / ZNAČKA / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
90 /VO/14

VYŘÍZENÍ / LINKA
Slabá/269

KARLOVY VARY
7.5.2014

Věc: K.Vary, Vančurova ulice, chodníky a autobusová zastávka – vyjádření územnímu souhlasu a k ochraně sítě veř. osvětlení

Odbor technický - veřejné osvětlení souhlasí s předloženou PD a požaduje splnění níže uvedených podmínek :

- 1) Zahájení prací bude oznámeno alespoň 14 dní předem (písemně nebo telefonicky č. tel. 35 3118 234 nebo 353118 269 .
- 2) Na osvětlení přechodu pro chodce budou požitý stožáry St 255/76.
- 3) Veškeré práce na zařízení veřejného osvětlení provede firma, zabezpečující v daném úseku údržbu veřejného osvětlení .
- 4) Před provedením prací, při kterých dojde k zakrytí zařízení veřejného osvětlení bude přizván zástupce technického odboru – VO ke kontrole (zápis ve stavebním deníku).
- 5) Vytýčení sítě veřejného osvětlení provádí fa Tima s.r.o. - č.t. 602 468 595

Dále je pak důležité dodržovat následující podmínky stanovené k ochraně sítě veřejného osvětlení

- 1) Křižování a souběhy musí být provedeny v souladu dle ČSN 73 60 05.
- 2) Prováděcí organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí :
 - a) prokazatelně oznámí svým pracovníkům přítomnost zařízení veřejného osvětlení a seznámí je s jeho polohou
 - b) upozornění těchto pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v ochranném pásmu kabelu, které je **1 m na každou stranu**. V tomto pásmu se nesmí používat nevhodná zařízení a mechanizace
 - c) zabezpečení zařízení ve výkopu tak, aby nemohlo dojít k poškození prověšením nebo povrchovým poškozením
 - d) okamžité nahlášení poškození kabelu na MM K.Vary, OT – VO , Moskevská 21, číslo telefonu 353 118 234 nebo 353 118 269
- 3) Součástí tohoto vyjádření je zakres sítí v.o. pod č. jed. **90/VO/14** ze dne 7. 5.2014

Platnost tohoto vyjádření končí po dvou letech ode dne vystavení.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření technického odboru – správy komunikací.

E. Slabá - OT

198/1

53/13

53/5

53/14

53/9

53/15

53/6

54/2

47/8

47/4

č.p. 25
31

č.p. 27
30

č.p. 22
25

302/3

521

302/1

Vančurova

201/4

č.p. 34
41/1

č.p. 35
43

č.p. 36
42/1

č.p. 19
23

V prostoru vyznačeném na této situaci se nachází podzemní - vzdušné vedení veřejného osvětlení.
Zákes průběhu tohoto vedení je pouze informativní - nutno vytyčit.
Magistrát města Karlovy Vary
TECHNICKÝ ODBOR - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Č. vyjádření: 01/10/14 - 22.10.14
Datum: 25.10.14
Podpis: [Signature]
[Signature]

č.p. 245
3226

58/3

41/2

58/4

65/2

65/1

57/3

58/6

58/2

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

