



## Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

360 07 Karlovy Vary - Doubí, Studentská 328/6

zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 3

Město/katastr Rosnice

Číslo jednací : 2018/00157

Čtvrť/Ulice Vančurova, p.č. 302/1

Datum : 29.1.2018

č.p. :

Za účelem : rekonstrukce - chodníky a autobusová zastávka

Investor/projektant : Markéta Bělohubá - Woring, s.r.o.

Zasláno : e-mail

Stupeň : zákres sítí

Provoz vodovodů : St.Role, p.Pištej, tel.: 602 178 384, mpistej@vodakva.cz

Provoz kanalizace : p.Dietl, tel.: 602 835 474, rdietl@vodakva.cz

Zakreslil : Marcela Přikrylová

Vodovodní a kanalizační zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace VAK K. Vary, a.s. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních zařízení vám zajistí naše příslušné provozy vodovodů a kanalizace.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany (u potrubí nad prům. 500 mm).

U potrubí (vodovodu a kanalizace) o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenost od vnějšího líce zvyšuje o 1,0 m.

Při realizaci stavby nesmí dojít k výrazným změnám v krytí vodovodního a kanalizačního potrubí.

**Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu souhlasu, územnímu/stavebnímu řízení. Technické řešení (projektovou dokumentaci) požadujeme předložit na VaK K.Vary k odsouhlasení.**

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.  
CO : vlastní

Datum : 29 -01- 2018

**Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**

Podpis :

Studentská 328/6

Technický útvar 4

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Tel.: 359 010 111  
Fax: 359 010 333

E-mail:  
info@vodakva.cz

IČO: 49 78 92 28  
DIČ: CZ 49 78 92 28

Komerční banka Karlovy Vary  
číslo účtu: 1608 341 / 0100

360 07 Karlovy Vary / Doubr

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.  
 [redacted] kanalizační rozvody jsou  
 informativně zakresleny dle stávající  
 dokumentace VAK Karlovy Vary.  
 Zařízení je nutno upřesnit vytyčením  
 přímo na místě.

Datum: 29-01-2018 Podpis: [signature]

**Kanalizace Karlovy Vary, a.s.**  
 Studentská 326/64  
 Technický útvar 4  
 360 07 Karlovy Vary - Doulb

KT DN 250 ~ 323.2m(2002)  
 KT DN 150 ~ 3.4m  
 KT DN 150 ~ 9.3m  
 KT DN 150 ~ 13.3m  
 KT DN 150 ~ 4.8m  
 KT DN 150 ~ 12.8m  
 KT DN 150 ~ 4.3m  
 KT DN 150 ~ 9.6m  
 KT DN 800 ~ 16.0m(1998)

ODLEHČENÍ  
 A : 1200



VŠ-4x vodoměr :

**Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.**

Studentská 328/64  
Technický útvar 4  
360 07 Karlovy Vary - Doubí

29 -01- 2018

