

GENERÁLNÍ PROJEKTANT



Ing. David POKORNÝ
Kolová č.p.96, 360 01 Karlovy Vary
Mobil: +420 603 841 069
Email: d.pokorny@pokornyatelier.cz

AUTOR PROJEKTU



ING. VÁCLAV KOUBA
PROJEKTOVÝ ATELIER

Kříle Jiřího 1131/31, 360 01 Karlovy Vary

INVESTOR

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád,
Lázeňská 18/2,
360 01 Karlovy Vary

akce:

PŘEDKOLONÁDNÍ PROSTOR S VÝTRYSKEM VRÍDLA
Vřídelní kolonáda – II. etapa celkové revitalizace území
ul.Divadelní náměstí 2036/2, parc.č.216, 360 01 K.Vary
město KARLOVY VARY, kraj KARLOVARSKÝ

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT

Ing.Jaroslav Vodrážka

HIP

Ing.David Pokorný

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Alfa-projekt, s.r.o.

VYPRACOVAL

Ing.Luboš Dobiašovský

ZAKÁZKA

01-08/2016

DATUM

03/2018

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

STAV.OBJEKT

PARÉ

ČÍSLO VÝKRESU

DOKUM. ČÁST

DPS

SO-02

D1

04

VÝKRES

SPECIFIKACE MATERIÁLU A PRACÍ

[illegible]

SPECIFIKACE - předizolované potrubí Logstor

Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - vymístění technologie do dočasného objektu

II. etapa předkolonádního prostoru

Technické parametry :

s alarmem

Materiál - ocel nerez AISI 316, serie 1

 $T_{\max} = 75\text{ °C}$, $p_{\max} = 0,6\text{ MPa}$,

Pol	Název	Komp. číslo	DN	L	ks
			mm	m	
Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda - vymístění technologie do dočasného objektu					
1	Předizolované potrubí				
1	Trubka přímá 6m	2500	114/200	108	
2	Trubka přímá 6m	2500	76/140	24	
3	Trubka přímá 6m	2500	26/90	96	
4	Koleno 90° (1,0x1,0 m)	2500	114/200		5
5	Koleno 90° (1,0x1,0 m)	2500	26/90		6
6	Koleno 45° (1,0x1,0 m)	2500	114/200		1
7	Koleno 45° (1,0x1,0 m)	2500	76/140		1
8	Koleno 45° (1,0x1,0 m)	2500	26/90		2
9	Spojka BX	5022	114/200		24
10	Spojka BX	5022	76/140		4
11	Spojka BX	5022	26/90		22
12	Koncová manžeta DHEC 2600	5600	114/200		6
13	Koncová manžeta DHEC 2400	5600	76/140		2
14	Koncová manžeta DHEC 2100	5600	26/90		6
15	izolační koncovka	5700	26/90		2
16	Labyrintové těsnění	5800	114/200		1
17	Labyrintové těsnění	5800	76/140		2
18	Labyrintové těsnění	5800	26/90		2
19	Pájecí spojky mon. vodičů	6603			100
20	Dilatační polštáře	7000	1000x2000		6
21	Měření alarmu				1
Dodávka		Trasa		228	0

Poznámka:

Dodací lhůta: 4-6 týdnů po objednání