


Na doručku
Správa lázeňských parků, p.o.
U Solivárny 2
Karlovy Vary



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
10.12.2013

NAŠE ZNAČKA
400/OPP/13/Kož

VYŘIZUJE / LINKA
Kožešníková/608

KARLOVY VARY
27.1.2014

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče (dále jen „správní orgán“), jako dotčený orgán státní správy na úseku státní památkové péče příslušný dle ust. § 29, odst. 2, písm. e), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči“), vydává dle ustanovení § 14 odst. 2 tohoto zákona, na základě žádosti Správy lázeňských parků, U Solivárny 2, Karlovy Vary, zastoupených ředitelem Ing. Miroslavem Kučerou, podané dne 10.12.2013, ve věci vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče k výměně střešní krytiny na objektu správní budovy hřbitova v Drahovicích, Karlovy Vary, a po vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti ze dne 14.1.2014, dle ustanovení § 67 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu toto

Závazné stanovisko:

Výměna střešní krytiny na objektu Hřbitovní správy, hřbitov Karlovy Vary, Drahovice - objekt je součástí areálu hřbitova, který je jmenovitě zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř.č. 11490/4-4530 - **je** ve smyslu ustanovení § 14 odstavce 3 citovaného zákona o státní památkové péči, z hlediska státní památkové péče **přípustná při dodržení následujících podmínek.**

1.Rozsah: Udržovací práce – výměna střešní krytiny na objektu Hřbitovní správy, hřbitov Karlovy Vary – Drahovice.

2. Podmínky:

2.1. Při výměně krytiny bude použito **eternitové šablony, břidličné krytiny** nebo krytiny **pálené bobrovky.**

2.2. V případě použití eternitové šablony, bude tato kladena nakoso, v barvě tmavě šedé. Volská oka budou oplechována v barvě krytiny.

2.3. V případě položení pálené bobrovky je nutné prověřit technický stav krovu, technické parametry krovu – její sklon. Při pokládce pálené krytiny je nutno zohlednit způsob oplechování volských ok. K oplechování je nutné přistoupit s velkým citem a rozměry oplechování volských ok budou co nejmenší. Krytina bude položena tradičním způsobem, bez použití moderních doplňkových kusů (na odvětrání a ukončení), ale za použití hřebenačů kladených do malty a oplechování v barvě krytiny.

2.3. V případě užití břidličné šablony, bude tato kladena nakoso.

2.4. V průběhu realizace bude svolán kontrolní den za účasti zástupců státní památkové péče, kde budou odsouhlaseny technické detaily pokládky nové krytiny.



Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.):

Správa lázeňských parků, p.o., U Solivárny 2, Karlovy Vary.

O d ů v o d n ě n í :

Žadatel – Správa lázeňských parků, U Solivárny 2, Karlovy Vary, zastoupená ředitelem Ing. Miroslavem Kučerou - podal dne 10.12.2013, žádost ve věci vydání závazného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče k výměně střešní krytiny na objektu správní budovy hřbitova v Drahovicích, Karlovy Vary – součást areálu nemovité kulturní památky, jmenovitě zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod rejstř.č. 11490/4-4530.

Žádost byla dne 12.12.2013 zaslána Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Lokti, k odbornému vyjádření. Odborné vyjádření NPÚ v Lokti č.j. NPÚ-342/88020/2013, ze dne 14.1.2014 obdržel Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče dne 20.1.2014.

Objekty, jmenovitě zapsané v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR, podléhají schvalovacímu procesu státní památkové péče. Veškeré zásahy do těchto objektů je nutné provádět v souladu s veškerými principy památkové péče. V souladu s těmito zásadami byl posuzován předložený návrh.

Magistrát města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, opřel své závazné stanovisko o skutečnost, že výše uvedený objekt je jmenovitě zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.

Navržené provedení prací za účelem výměna střešní krytiny na objektu Hřbitovní správy, hřbitov Karlovy Vary – Drahovice, jsou z hlediska památkové péče v rozsahu uvedeném v předložené žádosti akceptovatelné. Provedením výše uvedených prací nedojde k ohrožení památkových hodnot objektu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.

P o u č e n í :

V souladu s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může účastník proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, a to ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje, odboru stavební úřad, prostřednictvím Magistrátu města Karlovy Vary, oddělení památkové péče, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí.



A. Haidlmaier
Antonín Haidlmaier

Vedoucí oddělení památkové péče

Na vědomí: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
Vlastní
Magistrát města Karlovy Vary – stavební úřad

Počet stran: 2
Počet listů: 1