



Inplan CZ s.r.o.
Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary

VAŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
042013 18.06.2013

NAŠE ZNAČKA
1391/OT/13/UI

VYŘIZUJE / LINKA
Ullmann/ 262

KARLOVY VARY
24.07.2013

věc: K. Vary, rekonstrukce ulice „U Podjezdu“.

vyjádření k územnímu řízení

Technický odbor Magistrátu města Karlovy Vary, vykonávající vlastnické právo k místním komunikacím, vydává za správu komunikací a veřejného osvětlení souhrnné vyjádření.

Správa komunikací technického odboru MM Karlovy Vary vydává následující stanovisko:

1. technický odbor souhlasí s předmětnou stavbou,
2. v celém časovém horizontu stavby zajistí prováděcí firma úklid komunikací dotčených stavbou a během stavby bude dbát na ochranu komunikací včetně součástí a příslušenství místních komunikací,
3. další podmínky pro zásahy do místních komunikací v souvislosti se stavbou a zřizováním inženýrských sítí budou stanoveny ve stavebním řízení po předložení PD včetně ZOV.

Vyjádření správy veřejného osvětlení MM Karlovy Vary pod č.j. 165/VO/13 ze dne 22 .07.2013 Vám v příloze zasíláme.

Toto stanovisko je vydáno pouze za technický odbor z hlediska správce komunikací, nenahrazuje vyjádření dotčeného orgánu státní správy, kterým je odbor dopravy MM Karlovy Vary. O toto vyjádření je třeba požádat samostatně. Tento doklad neslouží jako souhlas vlastníka místní komunikace ke zřízení věcného břemena v místní komunikaci (uložení zařízení v místní komunikaci).

Ing. Eva Pavlasová
vedoucí technického odboru



Ing. Petr Ullmann

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
165/VO/13

VYŘIZUJE / LINKA
Slabá E. /269

KARLOVY VARY
22.7.2013

Věc: : Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U podjezdu

Odborem technickým – veřejné osvětlení souhlasí s předloženou PD a požaduje splnění níže uvedených podmínek:

1. Zahájení prací bude oznámeno alespoň 14 dní předem (písemně nebo telefonicky č. tel. 35 3118 234 nebo 353118 269.
2. Veškeré práce na stávajícím zařízení veřejného osvětlení provede firma zabezpečující v daném úseku údržbu veřejného osvětlení .
3. Před provedením prací, při kterých dojde k zakrytí zařízení veřejného osvětlení bude přizván zástupce technického odboru – VO ke kontrole (zápis ve stavebním deníku).
4. K přijímacímu řízení bude předloženo:
 - geodetické zaměření zařízení veřejného osvětlení
 - PD opravená dle skutečného provedení
 - zpráva o výchozí revizi elektrického
 - stavební deník

Dále je pak důležité dodržovat následující podmínky stanovené k ochraně sítě veřejného osvětlení

1. Křižování a souběhy musí být provedeny v souladu dle **ČSN 73 60 05**.
2. Prováděcí organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí :
 - a) oznámení na odbor technický - veřejné osvětlení (dále jen OT- VO) zahájení prací **15 dní předem**
 - b) prokazatelně oznámí svým pracovníkům přítomnost zařízení veřejného osvětlení a seznámí je s jeho polohou
 - c) upozornění těchto pracovníků na dodržení nejvyšší opatrnosti v **ochranném pásmu** kabelu, které je **1 m na každou stranu**. V tomto pásmu se nesmí používat nevhodná zařízení a mechanizace
 - d) zabezpečení zařízení ve výkopu tak, aby nemohlo dojít k poškození prověšením nebo povrchovým poškozením
 - e) **pozvání zástupce OT-VO ke kontrole uložení a stavu kabelu před záhozem**
- **zápis ve stavebním deníku**
 - f) okamžité nahlášení poškození kabelu na MM K.Vary, OT – VO , Moskevská 21, číslo telefonu 353 118 234 nebo 353 118 269

3. Provoz veřejného osvětlení nesmí být přerušen !!!

4. Vytýčení kabelů veřejného osvětlení objednejte alespoň 14 dní předem na telefonním čísle 602 100 805.

5. Platnost tohoto vyjádření končí po dvou letech ode dne vystavení.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření technického odboru – správy komunikací.

E. Slabá - OT

počet listů dokumentu:

počet příloh:

počet listů příloh: