

OBLOŽENÍ LOMOVÝCH BODŮ DILATAČNÍMI POLŠTÁŘI :

LOMOVÝ BOD č. 1b
Polštář : 1000x40x360 mm
Celkem : 10 ks

LOMOVÝ BOD č. 2
Polštář : 1000x40x360 mm
Celkem : 10 ks

LEGENDA :

TOPNÉ POTRUBÍ
VRATNÉ POTRUBÍ

T TOPNÁ VĚTEV
V VRATNÁ VĚTEV



LOMOVÝ BOD TRASY
S ÚHLEM (30°)
PŘEDIZOLOVANÝ OHYB JEDNOTNÉ DÉLKY RAMENE
1 m A DANÉHO ÚHLU (90 °)
PŘEDIZOLOVANÝ OHYB NESTEJNÉ DÉLKY RAMENE
A DANÉHO ÚHLU (90 °)
POTRUBÍ SE SPOJEM A KLADECÍ DÉLKOU (3,3 m)
KULOVÝ UZÁVĚR VARNÝ, PN 25, Tmax=140 °C
KONCOVÁ MANŽETA S LABYRINTOVÝM TĚSNĚNÍM

Poznámka :
Předizolované potrubí Logstor, Serie 2, Alarm Nordic, montáž předizolovaného potrubí za studena
Veškeré zařízení a armatury PN 16 při 75 °C.

ZPO	HIP	VYPRACOVAL
ING.VODRÁŽKA	ING.DOBIAŠOVSKÝ	ING.DOBIAŠOVSKÝ

INVESTOR :	Alžbětiny Lázně, Smetanovy sady 1145/1, 360 01 K. Vary	STUPEŇ	RD

ALFA projekt
spol. s r.o.
K PANELÁRNĚ 172
362 32, OTOVICE U K.VARŮ
TEL. 353 567 604, 353 567 614

VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE PRO VYTÁPĚNÍ A OHŘEV
TOPNÉ VODY ALŽBĚTINÝCH LÁZNÍ, KARLOVY VARY

KLADECÍ SCHÉMA POTRUBÍ

SO 02 – PŘÍPOJKA ÚT; SO 02.1 – POTRUBNÍ ČÁST

VED.STŘ. :	ING.PALIVEC
DATUM :	04/2014
MĚŘÍTKO :	1:200
FORMÁT	2xA4
ARCH.Č. :	KV-3513-B/02.1/T-08