


L1,2,3

ROZVADĚC R1



ROZVADEČ R1
HORNÍ HRANA + 2000

INSTALACE:

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDĚM; SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
OD ZDROJE DLE ČSN 33-2000-4-41 ČL.4.13-1, PŘÍLOHA NM3
NAĚTOVÁ SOUSTAVA 3x230/400V, TN-S, 3+PE+N, 50Hz AC

POZN:

DOPLŇUJE TECHNICKÁ ZPRÁVA A PŮDORYSY ELEKTROINSTALACE

[illegible]

Výpracoval:	Zodpovedný projektant:	
Bedřich Chmelík	Bedřich Chmelík	
ZÁVODU MĚŘIL 5786, 36017 KARLOVY VÁŘY	ICO: 15712231	e-mail: bed.chmelik@chvy.cz tel: 604971721
Investor:	Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 36120 Karlovy Vary	
Kraj:	Karlovarský	Stř:
	Karlovy Vary	
Ako:	KARLOVY - AREÁL LETNIHO KINA, SLOVENSÁ 2003 OPRAVA A DOPLNĚNÍ ROZVODŮ NN	
Část:	SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	
Název:	SCHEMAZAPŮJENÍ ROZVADEČ R1	
Formát:	A4	Číslo paré:
Stupeň:	DOS	
Zak.číslo:	C019/2012	
Datum:	08/2012	
Měřítko:	-	
Číslo výkresu:	D.4	