





| | | | | | |
|------------------------|---|---------------------|--------------|---|------------------|
| Zodpovědný projektant: | | Vypracoval: | |  | PROJEKTANT AKCE: |
| Klímešová Miroslava | | Klímešová Miroslava | | | |
| Kraj: | karlovarský | SÚ: | Karlovy Vary | M. Klímešová - 3D PROJEKT | |
| Investor: | Statutární město Karlovy Vary Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary | | | Úvalská 604/2, 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179, Tel. 731 409 028 | |
| Akce: | KARLOVY VARY, ZŠ J.A. KOMENSKÉHO – zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace | | | Formát: | Číslo paré: |
| | | | | Stupeň: | |
| | | | | Č. zak.: | |
| | | | | Datum: | |
| Objekt: | D1.4a Silnoproudá elektroinstalace | | | Měřítka: | |
| Název: | 2.STUPEŇ ROZVADĚČE 2P-R0, 2P-R1, 2P-R2, 2P-R3 | | | Číslo výkresu: D1.4 / 18 | |









Oceloplechová rozvodnice s
polykarbonátovou izolací
pod omítku, fy ABB, typ U62, s plnými dvířky
2x6.řad, 144 modulů
Rozměry: š/v/hl 560/984/120
Krytí: IP31/20


POZNÁMKA:


Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním












Oceloplechová rozvodnice s
polykarbonátovou izolací
pod omítku, fy ABB, typ U62, s plnými dvířky
2x6.řad, 144 modulů
Rozměry: š/v/hl 560/984/120
Krytí: IP31/20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním







Oceloplechová rozvodnice s
polykarbonátovou izolací
pod omítku, fy ABB, typ U52, s plnými dvířky
2x5.řad, 120 modulů
Rozměry: š/v/hl 560/834/120
Krytí: IP31/20


POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním







Oceloplechová rozvodnice s
polykarbonátovou izolací
pod omítku, fy ABB, typ U62, s plnými dvířky
2x6.řad, 144 modulů
Rozměry: š/v/hl 560/984/120
Krytí: IP31/20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním

