LEGENDA: INSTALACE ELEKTRO

ZÁSUVKY:

OZN.	POPIS	UMÍSTĚNÍ / VÝŠKA (mm)
Z1	El. zásuvka 230V/0,50kW (chladničky, mrazničky, rezerva)	300 mm n.č.p.
Z2	El. zásuvka 230V/0,50kW (stolní spotřebiče, rezerva)	1300 mm n.č.p.
Z3	El. zásuvka 230V/0,50kW (chladicí skříně, mrazící skříně, rezerva)	2150 mm n.č.p.
Z4	El. zásuvka 230V/1,49kW (rezerva)	1600 mm n.č.p.
Z5	El. zásuvka 230V/4,00kW (rezerva)	1600 mm n.č.p.
Z6	El. zásuvka 230V/0,75kW (výdejní vana)	300 mm n.č.p.
Z7	El. zásuvka 230V/1,10kW (chladící a mrazící podestavba)	300 mm n.č.p.
Z8	El. zásuvka 230V/2,00kW (výrobník kávy)	1000 mm n.č.p.
Z9	El. zásuvka 400V/5,40kW (rezerva)	600 mm n.č.p.
Z10	El. zásuvka 230V/0,50kW (stolní spotřebiče)	1600 mm n.č.p.
Z21	El. zásuvka 230V/0,50kW (chladničky, mrazničky, cladič piva) - zásuvka na konstrukci stolu	300 mm n.č.p.
Z22	El. zásuvka 230V/0,50kW (stolní spotřebiče) - zásuvka na konstrukci baru	1000–1050 mm n.č.p.
Z23	El. zásuvka 230V/1,00kW (PC) - zásuvka na konstrukci stolu	600 mm n.č.p.

VÝVODY:

OZN.	POPIS	UMÍSTĚNÍ / VÝŠKA (mm)
E1	El. vývod 230V/1,00kW; volně kabel délky cca 2 m (motor + osvětlení digestoře)	2400 mm n.č.p.
E2	El. vývod 400V/5,70kW; zakončit v krabici (rezerva)	600 mm n.č.p.
E3	El. vývod 400V/8,40kW; volně kabel délky cca 2 m (grilovací deska)	100 mm n.č.p.
E4	El. vývod 400V/5,40kW; volně kabel délky cca 2 m (fritéza)	100 mm n.č.p.
E5	El. vývod 400V/4,40kW; volně kabel délky cca 2 m (sklokeramická deska)	100 mm n.č.p.
E6	El. vývod 400V/5,00kW; zakončit v krabici (rezerva)	300 mm n.č.p.

POZNÁMKY – ELEKTRO:

1) Veškeré kóty se rozumí od čistě omítnutých stěn, podlah a obkladů.
2) Kóty jsou vynášeny střed instalačních značek a na osy zařízení.
3) U pracovních stolů a nerezových sestav je nutné vyvést zemnící vodiče, 100mm n.č.p. (min.v rozích 100mm od rohu a u všech aktivních zařízení)
   Zemnění - zemnící vodič - umístit asi 100 n.č.p. - volně drát délky cca 0,5 - 1m, při umístění v rohu místnosti 100 mm od rohu
4) Veškerá elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům a ČSN.
5) VEŠKERÉ KÓTY A HODNOTY V LEGENDĚ JSOU UVEDENY V MILIMETRECH! A OD DOKONČENÝCH POVRCHŮ NÁVRH INSTALACÍ PRO DODAVATELE GK - OSTATNÍ INSTALACE NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM
6) n.č.p. = nad čistou podlahou

DOPORUČENÍ:

- před dokončením vývodů instalací ELEKTRO v konstrukcích a v podlaze je třeba provést kontrolu správného umístění a provedení instalací na stavbě technickým pracovníkem fy GASTRO Klimatech s.r.o.



VYPRACOVAL:	GASTRO Klimatech s.r.o.	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Janeček	FORMÁT: A3
	PROJEKCE, VÝROBA, PRODEJ, MONTÁŽ A SERVIS GASTRONOMICKÉHO A CHLADÍRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ ADRESA: Chebská 270/85, Karlovy Vary TEL.: +420 723 138 433 MAIL: projekce@gastroklimatech.cz	VYPRACOVAL: Petr Hajšman KRESLIL: Petr Hajšman KONTROLOVAL: Ing. J. Rédl	MĚŘÍTKO: 1:50 STUPEŇ DOK: DPS
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 21 KARLOVY VARY	GENERÁLNÍ PROJEKTANT (OBJEDNATEL):	ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR STUDIO HANGÁR KOPTOVA 1154/8, KARLOVY VARY
ZAKÁZKA/ AKCE:	BISTRO ROLAVA		VÝKRES: D.1.1.6.
OBJEKT/ ČÁST:	OBJEKT RYCHLÉHO OBČERSTVENÍ		PARÉ:
VÝKRES:	INSTALACE ELEKTRO PRO NAVRHOVANÉ ZAŘÍZENÍ GASTROPROVOZU	DATUM: 08/11/2019	

Tato projektová dokumentace je duševním majetkem firmy GASTRO Klimatech s.r.o. Její využití podléhá autorským právům.

POZNÁMKA:

- OPLÁŠTĚNÍ BARU JE ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ DOKUMENTACI INTERIÉRU - ZPRAC. ING. ARCH. JUŠTÍK, STUDIO HANGÁR KARLOVY VARY 10/2019.
- Z TÉTO DOKUMENTACE JE PATRNÉ I POŽADOVANÉ PROVEDENÍ ATYPICKÝCH NEREZOVÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE BARU A BAROVÝCH DESEK, JEŽ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTROTECHNOLOGIE.
- DODAVATEL GASTRO JE POVINEN SI TUTO DOKUMENTACI PŘEDEM VYŽÁDAT A PROSTUDOVAT A DODRŽET VEŠKERÉ POŽADAVKY NA DODÁVKU GASTRO PLYNOUCÍ Z TÉTO DOKUMENTACE. SOUČÁSTÍ DODÁVKY GASTRO BUDE TÉŽ POSKYTNUTÍ NEZBYTNÉ SOUČINNOSTI DODAVATELI INTERIÉROVÉHO OPLÁŠTĚNÍ BARU A DODAVATELI STAVBY.