


LEGENDA:

NOVÉ ZAŘÍZEN



C4

SO 401

Před zahájením zemních prací nutno vyúčtí všechna podzemní zařízení v místě stavby

SOUSTAVA : 3 + PEN, 50 Hz, 400V/230 V/1N-C


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM PROVEDENA DLE PNÉ 330000-1

ROZÁŘENÍ NN - SAMOČINNÝM DOPLOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ NÁPŘRODOVÝCH JISTIČŮ PŘEVODU

SOUSTAVA : 3 + PEN, 50 Hz, 400/230 V/TN-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM PROVEDENA DLE PN 33000-

PRO ZAŘÍZENÍ NN - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ NADPROUDOVÝCH JISTIČÍCH PRVKŮ

| | | | |
|--|------------------------|--|--|
| Atelier Karlovy Vary – Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary – Tel. 353 303 211, Fax 353 303 240, e-mail: maliboa@w.pragoprojekt.cz | | Souodručnicový systém S-VTSK, Výchový systém BP | |
| Normy/výpočty: | Zodpovědný projektant: |  PRAGOPROJEKT | |
| podpis: | podpis: | | |
| Technická kontrola: | Horní izomer projekt: | | |
| podpis: | Ing. Jón FRONĚK | | |
| Ing. Marek SVOBODA | | Zhotovitel: | |
| Ing. Jón FRONĚK | | Ing. Jón FRONĚK | |
| PRAGOPROJEKT, a.s., K Rybné 168/16, 471 54 Písné 4 | | | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| Jméno firmy, adresu, kontakt tel. fax e-mail | | | |
| Číslo zakázky | Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk FRANĚK | Vešdouč organizace: Ing. Zdeněk FRANĚK | Zhotovitel: ING. ZDENĚK FRANĚK Projektování elektrických zařízení 360 04 Karlovy Vary, U Trati 8 tel. 353 228 604 IČ 44685474 |
| Kreslí/ČD: | Norml/Vypracovl: Ing. Zdeněk. FRANĚK | Technická kontrola: Ing. Zdeněk FRANĚK | |
| podpis: | podpis: | | |

| | | | |
|-------------|---|---------------|--------------|
| Kroj: | KARLOVARSKÝ | Čís. zeděry: | 10-385-2-000 |
| Obec: | KARLOVY VARY | Čís. akce: | 07-279 |
| Objednatel: | MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKOVSKÁ 21, KARLOVY VARY, 36120 | Datum: | 09/2010 |
| Akce: | REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ | Formát: | 4 x A4 |
| | SO401 - PŘELOŽKA VO | Měřítko: | 1 : 500 |
| Objekt: | | Stupeň: | Souprava: |
| Příloha: | SITUACE 1 | Čís. přílohy: | 2 |