


LEGENDA :

NOVÉ ZAŘÍZENÍ



ST. VEDENÍ VVN

ST. KABEL NN

ST. KABEL VN

ST. VODOVOD

ST. KANALIZACE

ST. PL. NOVOD NTL

ST. SĐELOVACÍ KABEL

ST. VĚŘELNÉ OSVĚTLENÍ

Před zahájením zemních prací nutno vyčistit všechna podzemní zařízení v místě stavby

SOUSTAVA : 3 + PEN, 50 Hz, 400/230 V/1N-C

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM PROVEDENA DLE PNE 330000-1  
PRO ZAŘÍZENÍ NN - SAMOČINNÝM ODPJOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ NADPRAVDOVÝCH JISTIČÍCH PRVKŮ

C4

SO 401

Atelier Karlovy Vary – Vítězná 2012/26, 360 01 Karlovy Vary – Tel. 353 303 211, Fax 353 303 240, e-mail: mlbiox@kv.pragoprojekt.cz			
Norml/vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Generální řešitel:	Zhotovitel:
podpis:	podpis:	Ing. Marek SVOBODA	<div><div></div><div>PRAGOPROJEKT</div><div>PRAGOPROJEKT, a.s., K Běštině 1668/16, 171 54 Praha 4</div></div>
Technická kontrola:	Hlavní inženýr projektu:	Řešitel střešního Karlovy Vary	
podpis:	podpis:	Ing. Jan FRONĚK	

Jméno firmy , adresa, kontakt, tel. fax, e-mail			
Číslo zakázky		Zodpovědný projektant:	
		ing. Zdeněk FRANĚK	
Kresil/CDO:		Norml/vypracoval:	
		ing. Zdeněk FRANĚK	
podpis:		ing. Zdeněk FRANĚK	
		ing. Zdeněk FRANĚK	
		ING. ZDENĚK FRANĚK	
		Projektování elektrických zařízení	
		360 04 Karlovy Vary, U Trůti 8	
		tel. 353 228 604, č. 44665474	

Kraj: KARLOVARSKÝ		Čís. zakázky:	10-385-2-000
Obec: KARLOVY VARY		Čís. akce:	07-279
Objednatel: MĚSTO KARLOVY VARY, MOSKEVSKÁ 21, KARLOVY VARY, 36120		Datum:	09/2010
Akce: REKONSTRUKCE UL. MATTONIHO A DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ		Formát:	4 x A4
Objekt: SO401 – PŘELOŽKA VO		Měřítko:	1 : 500
		Stupeň:	Souprava:
Průloha: SITUACE 3		Čís. průlohy:	4