

Akce

387 2014 Kralovy Vary, Poštovní, parkoviště

Požadavky

Svítlidla Z1/70 W, 10 m, 8 m, výložníky 1,5 m

Komentář

Výpočet je proveden ve dvou variantách: první dodržuje původní návrh, v němž jsou nové sloupky výšky 8 m a výložníky 1,5 m/0°, v druhém případě se pak uvažují sloupky pouze 6 m bez výložníků. V tomto případě je pak má svítidlo jinou posici výbojky, viz specifikace níže.

Konfigurace VO, varianta 1

Typ svítidla:	Z1 Sidonia / 70 W / <i>Medium</i>
Závěsná výška:	8 m
Výložník:	dle zadání 1,5 m / 0°
Umístění:	dle zadání

Konfigurace VO, varianta 2

Typ svítidla:	Z1 Sidonia / 70 W / <i>Wide</i>
Závěsná výška:	6 m
Výložník:	bez, přímo na sloupu anebo pouze krátké raménko cca 0,25 m/0°
Umístění:	dle zadání

Vypracoval

Ing. Roman Sedláček, světelný technik
Artechnic-Schröder, a.s.
V Praze dne 17. 12. 2014