




Zadavatel: statutární město Karlovy Vary
Sídlo: Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
IČO: 00254657
Jednající: Ing. Evou Pavlasovou, vedoucí technického odboru

Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám

Vážený dodavateli,
 shora uvedený zadavatel obdržel dne 20.02.2020 níže uvedený dotaz k veřejné zakázce „**Modernizace části VO ve městě Karlovy Vary**“, jedná se veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim ve smyslu **§ 27 zákona č. 134/2016 SB., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZVZ“)** na základě Výzvy k podání nabídek ze dne **19.02.2020**. Tímto Vám zadavatel sděluje následující dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz č.1	Zda zadavatel požaduje náhradní teplotu chromatičnosti nižší nebo rovnu 2700K, nebo 3000K - text parametru č. 3, přílohy 6.1 je v tomto nejednoznačný a může mít zásadní dopad do příkonu svítidla a tím pádem i do míry úspory. 2700K nelze zaměňovat za LED čipy s teplotou 3000K
Dodatečná informace k dotazu č. 1	Zadavatel požaduje náhradní teplotu chromatičnosti max do výše. 2 700K, oprava byla provedena v příloze č.6.1 , která je vyvěšena u této veřejné zakázky na webu města Karlovy Vary, v sekci veřejné zakázky.

V Karlových Varech dne 27.2.2020

Statutární město
 KARLOVY VARY


za zadavatele