

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH

adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32

Váš dopis zn.:

Ze dne: 07. 04. 2014

Číslo jednací: KHSKV 03431/2014/HP/Ža

Vyřizuje: AHS Žampachová

Telefon: 355 328 321

E-mail: ludmila.zampachova@khskv.cz

Datum: 28. 04. 2014

Jan Sobotka

3 d projekt

Palackého 108

357 51 KYNŠPERK NAD OHŘÍ

„Karlovy Vary, Tuhnice – demolice objektu na p.p.č. 167/23“ – závazné stanovisko k dokumentaci pro odstranění stavby

Stavebník: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary IČ: 00254657 (dále jen „stavebník“)

Na základě žádosti stavebníka doručené dne 07. 04. 2014, č. j.: 3431, zastoupeného panem Janem Sobotkou, Palackého 108, 357 51 Kynšperk nad Ohří, dle plné moci ze dne 18. 03. 2014, posoudila Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (dále jen „KHS KK“) jako dotčený orgán ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, předložený návrh dokumentace pro odstranění stavby: „Karlovy Vary, Tuhnice – demolice objektu na p.p.č. 167/23“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS KK toto závazné stanovisko:

S návrhem dokumentace pro odstranění stavby: „Karlovy Vary, Tuhnice – demolice objektu na p.p.č. 167/23“ se

s o u h l a s í .

O d ů v o d ň ě n í :

Dne 07. 04. 2014 byla na KHS KK doručena žádost stavebníka o vydání stanoviska k dokumentaci pro odstranění stavby: „Karlovy Vary, Tuhnice – demolice objektu na p.p.č. 167/23“. Dokumentaci vypracoval Jan Sobotka, 3 d projekt, Palackého 108, 357 51 Kynšperk nad Ohří, v březnu 2014.

Jedná se o odstranění samostatně stojícího jednopodlažního objektu halového typu z důvodu nevyhovujícího stavu budovy. Předmětem demolice je dle požadavků vlastníka pouze vrchní část objektu do úrovně podlahy, základové konstrukce a betonová deska podlahy zůstanou zachovány.

Hlavní svíslou nosnou konstrukci objektu tvoří ocelové sloupy z trubek o průměru 150 mm. Část obvodových stěn objektu tvoří vyzdívka z pórobetonových tvárnic, ze stejných tvárnic je provedena také vyzdívka vnitřních stěn na části půdorysu. Hlavní nosnou konstrukci střechy tvoří púlené ocelové příhradové vazníky svařené z ocelových trubek osazené na ocelové vazníky. Střecha objektu má sedlový tvar. Přes vazníky jsou kladeny dřevěné krokve, na kterých jsou uchyceny vlnité azbestocementové desky tvořící střešní plášť. Po obvodě objektu jsou ve vyznačených místech zbytky montovaných stěn, které tvořily dřevěné panely opláštěné pravděpodobně azbestocementovými deskami s vnitřní výplní z minerální vaty. Objekt je založen na betonových základových pasech a patkách. Na základě provedeného vizuálního průzkumu stavby bylo konstatováno, že v objektu se nachází materiály, u nichž lze předpokládat výskyt azbestu. Dokumentace řeší způsob odstranění stavby s ohledem na manipulaci s materiálem obsahujícím azbest.

Vlastní demolice bude provedena metodou postupného rozebírání objektu. V první fázi budou ze stavby odstraněny veškeré materiály obsahující azbest, tzn. nejprve stěnové dílce, které budou ještě na konstrukci

opatřeny fixačním přípravkem k zamezení šíření azbestových vláken, následně budou uvolněny spoje, které dílce fixují k nosné konstrukci, a celý prvek bude vcelku přenesen do kontrolovaného pásma. Následně bude postupně demontována střešní krytina s obsahem azbestu. Povrch krytiny bude opatřen fixačním přípravkem, potom budou postupně jednotlivé dílce krytiny uvolněny nedestruktivní metodou od nosné konstrukce a sнесeny zdvihacím zařízením do kontrolovaného pásma. Materiál bude ukládán do neprodyšných PE pytlů nebo vaků a uložen v kontrolovaném pásmu. Před transportem bude povrchové ošetřeno a odvezeno jako nebezpečný odpad odbornou firmou na řízenou skládku Činov. Po odstranění veškerého materiálu s obsahem azbestu budou zahájeny další demoliční práce.

Demontáž budou provádět předem proškolení zaměstnanci stavebníkem vybraného dodavatele. V rámci přípravných prací bude vymezen prostor staveniště ohrazením pomocí plotových dílců výšky min. 1m. Dále bude zřízeno podtlakové kontrolované pásmo pro práce s materiály obsahujícími azbestová vlákna. Toto kontrolované pásmo bude tvořeno mobilním hermeticky uzavíratelným stanem opatřeným odvětráním s příslušnými certifikovanými HEPA filtry. Dále bude na staveništi osazena během doby, kdy bude na staveništi zřízeno kontrolované pásmo pro práci s azbestem, buňka ostrahy, která zajistí vyloučení vstupu nepovolaných osob na staveniště v době přerušení prací. Zaměstnanci budou vybaveni OOPP v rozsahu ochranný pracovní oděv, ochranné gumové pracovní rukavice, pracovní obuv s návleky a polomaska nebo celoobličejová maska s filtrem P3. Stavebníkem vybraný dodavatel ohlásí před započítím demontáže práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona. Náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis k zákonu, tj. vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění (dále jen „vyhláška“), konkrétně § 5 vyhlášky. Předpokládané datum realizace je v období květen – červen 2014.

Dokumentace obsahuje výčet legislativních ustanovení, která je povinen zaměstnavatel (tj. **stavebníkem vybraný dodavatel**) během odstraňování materiálu s obsahem azbestu dodržovat, a to konkrétně kromě výše uvedených ustanovení zákona a vyhlášky, dále ustanovení části druhé, hlavy III, dílu 4, §§ 19-21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, a k zákonu č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

KHS KK přezkoumala důvodnost předmětné žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko.

Státní hygienická stanice
Karlovarského újezu
Sokolovská 10, Karlovy Vary
251 01, Karlovy Vary



MUDr. Hana Bártová
vedoucí oddělení hygieny práce

Příloha pro adresáta

1 x PD

Kopie

KHS - oddělení HP