

PROSTOR PODJEZDU RESTAURACE +JIP

VNĚJŠÍ PROSTOR LÁVKY "A"

PROSTOR GARÁŽE LÁVKA "B"

VÝPIS MATERIÁLU

bm				KUSŮ								
POLYETYLEN. TR. PE100, Pe 90/5,4, SDR17,6 (12,0m tyče)	TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY	OPLÁŠTĚNÍ– POZINK PLECHEM	OPLÁŠTĚNÍ– AL VYZTUŽENÁ FÓLIE	TRUBKOVÉ OBJÍMKY S GUMOU PRŮM. 90mm – M10	NAVRTÁVACÍ PAS 90/1"	ZAVZDUŠ.–ODVZDUŠ. VENTIL 1"	ODKALENÍ UK 1"	PŘECHOD NA Pe90	e–KOLENO 90°– 90	e–SPOJKA 90		
24,0	24,0	18,0	6,0	11	2	1	1	2	6	2		

POZNÁMKA:

– ZPŮSOB ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ NA LÁVKU, IZOLACI POTRUBÍ ATD. ŘEŠÍ VÝKRES PŘÍČNÉ ŘEZY.
– SPÁD PODTRUBÍ NA LÁVKÁCH BUDE KOPÍROVAT SPÁD PŮVODNÍHO PŘEKLÁDANÉHO VODOVODU.
– MATERIÁL ST. PŘEKL. VODOVODU BUDE ZŘEJMÝ AŽ PO JEHO ODIZOLOVÁNÍ PŘI DEMONTÁŽI. POTOM BUDE ZVOLEN VHODNÝ PŘECHOD Z TOHOTO MATERIÁLU NA PROJ. PE.
– ZAVZDUŠŇOVACÍ – ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL A UK PRO ODKALENÍ BUDOU TÉŽ OBIZOLOVÁNY A OPLÁŠTĚNY.

HIP	ZPO	VYPRACOVAL	KRESLIL
ING. PROCHÁZKA	ING. PALIVEC	p. KUPČÍK	p. KUPČÍK
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY	STUPEŇ	DSP+PDPS

ALFA projekt spol. s r.o.
K PANELÁRNĚ 172
362 32, OTOVICE U K.VARŮ
TEL. 353 567 604, 353 567 614

STAVEBNÍ ÚPRAVY LÁVKY PŘES SEDLECKOU ULICI V KARLOVÝCH VARECH
SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU

AXONOMETRIE

VED.STŘ.	ING. PALIVEC
DATUM	05/2014
MĚŘÍTKO	–
FORMÁT	4xA4
ARCH. Č.	KV-2614/03