


# PŮDORYS 1.NP - SILNOPROUDÉ ROZVODY



A - Fagerhult 18346-300 SwitchDim/DSI Excis 4xT16 49W (17200 lm; 212.0 W)

- A - Fagerhult 18346-300, SwitchDimmiDiS Exos 4xT116 49W (17200 mm, 212,0 W)  
 A - Fagerhult 18346-368 Exos 4xT116 49W, Invenor (17200 mm, 212,0 W)  
 B - Fagerhult 56608 Discovery Space 2xT1C-DEI 30W (56,0 W)  
 B1 - Osmon 42708 Aurora 8, 0,30x0,00m, In-12BT1301.3 (527, 100W, IP44  
 B2 - Osmon 42708 Aurora 8, 0,30x0,00m, senzorové, In-12BT13.013F, EZT 60W, IP20  
 B3 - Osmon 42726 Aurora 10, 0,36x0,00m, In-12BT14.014, EZT,2x72W, IP20  
 C - Fagerhult 38824 DTT type 2 Bala 2xT16 35W, (6600 mm, 77,0 W)  
 D - Fagerhult 34205 Denarius IP 65 2xT16 35W (10000 mm, 110,0 W)  
 E - Fagerhult 33404 AirFlow Clear 2xT1 26W, Invenor (6200 mm, 62,0 W; 2xT15),  
 pozn: svítidla jsou navržena do výšky 2,5m viz protokol, Svítidlo je připevněno k  
 krycímu desce úpravně na stěně, Svítidla svítí kolmo k podlaže.

**Třífázové rozvody - pří**

- |       |  |
|-------|--|
| ————  | Společná trasa vedení                    |
| ————  | Třířizové rozvody - přírodní vedení      |
| ----- | Zásuvkové rozvody                        |
| ————  | Systémové rozvody                        |
| ----- | Ovládací vedení (kabeli L-N(SI) 2x2x0,8) |
| ----- | Zárukové svícení - stropní, nástenné     |

**Napěťová soustava:**

3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C (PS4)  
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S (RT

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých část  
dle ČSN 33 20000-4-41:  
při poruše

- automatickým odpojením
- ochranným pospojováním
- proudovými chrániči

NO - Fagerhult 17980 exLED 1.5W

<p><b>Paul &amp; Rudin – elektoprojektiv</b></p> <p>Stará Kyselošská 45, 360 09 Klatovy Vary  tel. 353 220 577; fax: 353 220 571; e-mail: ubuhprojek@seznam.cz</p>			
Zob. projektant	Křesťanská M.	Ved. projektant	Rubín P.
Výpočet	Křesťanská M.	ipr	
Doplnění	Ing. Jaroslav Klatovský Vary, Husáková 2035/21, 360 01 Klatovy Vary		
Stavba	Rekonstrukce el. rozvodů – ZŠ Klatov Vary, Pásovní 19		
TELOCVINA			
A.3.7	Elektronisálac – silnoprovd		
přidatky	přidatky		
Název výkresu	Číslo výkresu		
A3/7.4	A3/7.4		