



TĚLOCVIČNA

PŮDORYS 1.NP - SLABOPROUDÉ ROZVODY



LEGENDA:

- Zvonková signalizace (CYJY-O 3x1.5)
- Rozvod jednočného času (CYKY-O 3x1.5)
- Rozvod místního rozhlasu (CYKY-O 3x1.5)
- Rozvod zvonkové signalizace (SEKU 2x2x0,5)
- Reproduktor místního rozhlasu 100V
- Podružné hodiny jednočného času
- Školní zvonek
- Zvonek -signalizace LTW 101, 80dB, 6-8V
- Zvonkové tlačítko

UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ LZE ZAMĚNIT ZA STEJNÉ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ PO DOHODĚ S PROJEKTANTEM.

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|-----------|---------|
| <i>Pavel Rubín – elektroprojekt</i> | | | | | |
| <i>Stará Kysibelská 45, 360 09 Karlovy Vary</i> | | | | | |
| <i>tel.: 353 220 577, fax.: 353 220 371, e-mail: rubinprojekt@seznam.cz</i> | | | | | |
| Zodp. projektant | Klimešová M. | | Ved.pojektant | Rubín P. | |
| Vypracoval | Klimešová M. | | HIP | | |
| Objednatel : Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary | | | | | |
| Stavba : Rekonstrukce el. rozvodů – ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19 | | | | Datum | 12/2010 |
| TĚLOCVIČNA | | | | Stupeň PD | DPS |
| A 3.8 Elektroinstalace – slaboproud | | | | Měřítko | 1:100 |
| | | | | Zak.číslo | R24/10 |
| Název výkresu : PŮDORYS 1.NP | | | | Č.výkresu | A3.8 /2 |