



Transformátor 1



Rozváděč NN - PRP



Zodpovědný projektant:		Vyracoval	
Klimešová Miroslava		Ing. Blížňák Miroslav	
Kraj: Karlovarský		Místo: Karlovy Vary	
Investor: Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, 361 20		ING. MIROSLAV BLIŽŇÁK S.K.Neumana1008, Ostrov IČO: 01414275 Tel.: +420 602 788 806 E-mail: BliznakM@seznam.cz	
Akce:		Formát: A3	Číslo paré:
Trafostanice KV 1021 Multifunkční hala – přeizolace technologie VN		Stupeň: DPS	
		Č. zak.: P11-18	
		Datum: 12/2018	
Objekt: D.1.4 - Silnoproudá elektrotechnika		Měřtko:	Číslo výkresu: 8
Název: SCHÉMA ZAPOJENÍ TEPELNÉ OCHRANY			

Napěťová soustava:

- 3+PEN stř. 50Hz, 230/400V, TN-C
- 3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33

- 2000-4-41 ed.2 a PNE 33 0000-1:
- v síti NN automatickým odpojením od zdroje