



LEGENDA :

STÁVAJÍCÍ SÍŤ

- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ NN
- PLYNOVOD
- TELEFONNÍ VEDENÍ

NOVÉ NAVRŽENÉ SÍŤE

- PŘÍPOJKA VEDENÍ NN

POZNÁMKA:

UPOZORNĚNÍ !!! - V TRASE ZEMNÍHO KABELU DOJDE K SOUBĚHU A KRÍŽENÍ S PODZEMNÍM ZAŘÍZENÍM.
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ A DODRŽET POŽADAVKY VE VÝJÁDRĚNÍ JEJICH SPRÁVCŮ
SOUBĚHY A KRÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍŤEM MUSÍ BYT PROVEDENY DLE ČSN 73 60 05 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍŤI.
KABELY BUDOU ULOŽENY VE VÝKOPU V HL. 70CM V PÍSKOVÉM LOŽÍ (viz. PŘÍLOHA Č. 3).

Soustava: 3+PEN síť, 50Hz, 230/400V, TN-C
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41:
automatickým odpojením od zdroje

UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ JSOU UVEDENY
POUZE JAKO PŘÍKLAD A LZE JE ZAMĚNIT ZA JINÉ,
KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÉ, VE SMYSLU
USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 137/2006 SB, PAR. 46.

Pavel Rubín – elektroprojektty					
Stará Kysbelská 45, 360 09 Karlovy Vary					
tel.: 353 220 377, fax: 353 220 371, e-mail: rubin@projektesznom.cz					
Zodp. projektant	Klimešová M.		Ved. projektant	Rubín P.	
Vypracoval	Klimešová M.		HIP		
Objednatel : Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary					
Stavba : Rekonstrukce el. rozvodů - ZŠ Karlovy Vary, Poštovní 19				Datum	01/2012
VENKOVNÍ ROZVODY NN				Stupeň PD	DPS
F.2. Venkovní rozvody NN				Měřítko	1:500
Název výkresu : SITUACE 1:500				Zak. číslo	R01/12
				Č. výkresu	F.2 / 2