

### **Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie**

(veřejná zakázka malého rozsahu III.kategorie dle platných Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary, účinných od 1.3.2014)

Předmět zakázky: **KLIMATIZACE VŘÍDELNÍ KOLONÁDA 2NP**

Klimatizované prostory a typy klimatizačních zařízení firmy Daikin:

#### **Zař. č. 1 - Zasedací místnosti**

RXYSQ6P8Y1 MiniVRV (3x400V) 1 ks (120 kg)

Společná venkovní jednotka (TČ VRV III) pro zasedací místnosti 1 a 2.

##### **A) zasedací místnost č. 1 (č.m. 1223)**

FXFQ80A vnitř. jednotka kazetová s kruh. výdechem VRV 1 ks (24 kg)

BYCQ140D dekorační panel 1 ks

Qchcit = 6,5 kW

##### **B) zasedací místnost č. 2 (č.m. 1222)**

FXFQ100A vnitř. jednotka kazetová s kruh. výdechem VRV 1 ks (24 kg)

BYCQ140D dekorační panel 1 ks

Qchcit = 7,8 kW

##### **Ostatní potřebné elementy:**

KHRQ22M20T REFNET (rozbočovač) 1 ks

BRC1E52B kabelový ovládač Premium s češtinou 2 ks

Propojovací Cu-iz potrubí (19,1; 15,9; 9,5) - viz popis a obrázky níže.

Chladivo, kabely, odvod kondenzátu do m.č. 1225

#### **Zař. č. 2 - Serverovna**

##### **C) serverovna (č.m. 1226)**

RZQG100L8Y1 venkovní jednotka TČ (3x400V) 1 ks (101 kg)

FAQ100C vnitřní jednotka nástěnná 1 ks (17 kg)

Qchcit = 7,4 kW

BRC1D52 kabelový ovládač 1 ks

##### **Ad A) Zasedačka 1**

Plocha místnosti: 41,5 m<sup>2</sup>

Počet míst k sezení: cca 20

Bez oken. Pod izolovanou střešou. Světlá výška do kazetového podhledu 600x600 cca 3m, konstr. výška do žb stropu cca 4,2m. Kabelové ovládání.

## Ad B) Zasedačka 2

Plocha místnosti: 47,5 m<sup>2</sup>

Okna: západní prosklená celá plocha stěny (4x okno š. 1,8 m mezi ocelovými sloupy na výšku místnosti 2,9 m); vnitřní vodorovné žaluzie. Jinak jako A).

## Ad C) Serverovna - celoroční provoz

Plocha místnosti: 16,1 m<sup>2</sup>

Malé okno v severní stěně. Pod stropem střechy. Světlá výška do kazetového podhledu 600x600 (těsně pod původním podhledem) cca 3m, konstr. výška do žb stropu - neuvažuje se. Kompresor na střeše - nízký hluk - lázeňská zóna!

Kompresory umístěné na střeše/terase 3.NP pod stříškou - viz foto níže. **Ocelovou kci pro osazení kompresorů dodá investor.** Prostup střešním pláštěm zajišťuje investor.

Mezi střechou a stříškou je 2,45 m.

Kondenzát se odvádí do kanalizace, která vede místností č. 1225 - viz výkres 2.NP níže.

Výškový rozdíl vnitř. / venk. je do 2,5 m. Vzdálenost vodorovná od prostupu střechou cca 2 a 10m pro kazety, pro nástěnnou je cca 6,5 m. Použit ekologické chladivo.

### Plnění zakázky a místo plnění:

na základě písemné objednávky

### Způsob zpracování nabídkové ceny:

cena bude uvedena v Kč bez DPH  
za kompletní dodávku dle výše uvedené specifikace  
(cenu strukturovat po logických celcích, tj. minimálně  
po konkrétně poptávaných položkách a dále  
montážních pracích na samostatně funkční celky)

### Kritérium pro vyhodnocení výzvy:

rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení je výše  
nabídkové ceny bez DPH

### Platební podmínky:

platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem  
z účtu zadavatele na účet zájemce na základě předložené faktury

### Práva zadavatele:

zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky  
nebo nevybrat žádného ze zájemců

### Minimální obsah nabídky:

časová náročnost, tzn. možný termín zahájení a ukončení prací  
záruky za dodané dílo  
návrh servisní smlouvy  
veškeré požadavky na investora související s výše uvedenou poptávkou  
platební podmínky  
cena za kompletní dodávku dle výše uvedené specifikace  
(cenu strukturovat po logických celcích, tj. minimálně  
po konkrétně poptávaných položkách a dále  
montážních pracích na samostatně funkční celky)

Lhůta, místo, způsob podání nabídek:

- lhůta pro podání nabídek končí dne 22.4.2014 v 10.00 hod
- nabídky dodané po této lhůtě budou vyřazeny

Nabídky zasílejte na adresu:

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.  
Lázeňská 2  
360 01 Karlovy Vary

Nebo osobně doručte na recepci příspěvkové organizace Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád,  
Lázeňská 2, 360 01 Karlovy Vary v pracovních dnech a to v době: Pa a St od 8.00 do 17.00 hod, Út a Čt od 8.00  
do 16.00 hod, Pá od 8.00 do 14.00 hod



Nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: office @splzak.com


V Karlových Varech, dne 14.4.2014

Ing. Milan Trnka  
ředitel organizace



Půdorys situace 2.NP





Fotografie střechy / terasy 3.NP