

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace , Lázeňská 2,
360 01 Karlovy Vary, IČO 00872113

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie

(veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie dle platných Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary, účinných od 1.3.2014)

Předmět zakázky: Dodávka nepřerušitelných napájecích zdrojů

dle přiloženého rozpisu (příloha č. 1)

- Plnění zakázky a místo plnění:** na základě písemné objednávky
- Způsob zpracování nabídkové ceny:** cena bude uvedena v Kč bez DPH i s DPH včetně dopravy na Divadelní náměstí Karlovy Vary
- Kritérium pro vyhodnocení výzvy:** rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení je výše nabídkové ceny v Kč bez DPH
- Další povinná kritéria:** uvedení termínu dodání zboží na místo určení, uvedení doby záruky (minimální přípustná doba záruky je dva roky na celou zakázku)
- Platební podmínky:** platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zájemce na základě předložené faktury
- Práva zadavatele:** zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo nevybrat žádného ze zájemců.
- Lhůta, místo a způsob podání nabídek:**
- lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 6. 2014 v 10.00 hod
 - nabídky dodané po této lhůtě budou vyřazeny

Nabídky zasílejte na adresu:

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.
Lázeňská 2
360 01 Karlovy Vary

nebo osobně doručte na recepci příspěvkové organizace Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Lázeňská 2, 360 01 Karlovy Vary v pracovních dnech a to v době : Po a St od 8:00 do 17:00 hod, Út a Čt od 8:00 do 16:00 hod, Pá od 8:00 do 14:00 hod.

nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: zakazky@splzak.com

V Karlových Varech, dne 9.6.2014

Ing. Milan Trnka
ředitel organizace



POPTÁVKA EATON UPS

Kód	Popis	Počet
ZC1224401100000	Eaton BladeUPS - 400V - 12 kW - 12000 VA	1
103007974-5591	Komunikační karta - X slot PXGX UPS, ModBus TCP as well as Web and SNMP	1
103005747-6591	Eaton Extended Battery Module - baterie UPS	1
166733	Eaton ePDU MA eMAA14 - rozvodná jednotka PDU - 11 kW vstup: 1 x power IEC 309 EN 60309 16A, výstupy: 21 x napájení IEC 320 EN 60320 C13 3 x napájení IEC 320 EN 60320 C19	2
68 435	FlexPDU 8 FR: 1 IEC C20 (16A) connector and 2 cables (1 IEC 16A - 16A cable and 1 IEC 10A - 16A cable) for connection to any UPS 8 French sockets + 1 IEC 16A socket	2
KBLT01	Eaton Cable Tray	2
EMP001	Eaton Environmental Monitoring Probe	1
5PX2200iRTN	Eaton UPS 1/1fáze, 2,2kVA - 5PX 2200i RT2U Netpack	2
APS3-321 – UK 155029	3G Access Power System - 3 Pozice	1
APR24-3G 144199	3G 24V DC Rectifier 1440W	2
621-08919-30A 154977	3G APS3-300 Horní kryt	1
SY102211 155232	3G APS3-300 Příslušenství	1
1U-00 155204	3G Rectifier prázdný RMB	2
623-04357-50D 154991	MCB Pole prázdné 18mm	2
623-04340-04D 154990	MCB Pole prázdné 9mm	2
MCB 18mm Chint 10A	MCB 18mm Chint	8
MCB 27mm Chint 80A	MCB 27mm Chint	2
MWL 20-12	Baterie Baterie	4