

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, příspěvková organizace . , Lázeňská 2,  
360 01 Karlovy Vary, IČO 00872113

## **Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie**

(veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie dle platných Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary, účinných od 1.4.2013)

### **Předmět zakázky: pořízení snímačů tlaku**

**10 kusů snímačů tlaku** - (0...0,4/600 bar), relativní, rozsah 0...4,0 bar, přetížitelnost 20 bar, nerezové polní pouzdro s displejem, výstup 4-20 mA/2-vod./HART-komunikace, přesnost 0,10%, elektrické připojení :svorky-nerezové polní pouzdro, mechanické připojení: G1/2" DIN 3852 čelní, materiál membrány : nerez 1.4435, těsnění ve styku s médiem: Viton (PARKER) (pro tepl. kompenzaci -40..+60 °C) (PN<100 bar), náplň :jedlý olej pro potravinářství, příslušenství :teplotní kompenzace - 40..+60°C (těsnění Viton PARKER nebo svařeno)

**2 kusů snímačů tlaku** – (0...0,4/600 bar), relativní, rozsah 0...10,0 bar, přetížitelnost 40 bar, nerezové polní pouzdro s displejem, výstup 4-20 mA/2-vod./HART - komunikace, přesnost 0,10% , elektrické připojení :svorky-nerezové polní pouzdro, mechanické připojení: G1/2" DIN 3852 čelní (pouze pro - 0,3 PN<40 bar), materiál membrány :nerez 1.4435, těsnění ve styku s médiem: Viton (PARKER) (pro tepl.kompenzaci -40..+60 °C) (PN<100 bar), náplň :jedlý olej pro potravinářství, příslušenství :teplotní kompenzace -40..+60°C (těsnění Viton PARKER nebo svařeno)

**2 kusů snímačů tlaku** - snímač relativního tlaku (0...400 mbar/40bar), měřená veličina v m H<sub>2</sub>O, rozsah 0-2m H<sub>2</sub>O, výstup:4...20 mA/2 vod./HART – komunikace, přesnost 0,10%, elektrické připojení :polní pouzdro nerez + LCD displej, 2 spínače (IP 67), přípojka tlaku: G3/4" DIN 3852, těsnění VITON (FKM), příslušenství: standard

**Plnění zakázky a místo plnění:** na základě písemné objednávky

**Požadované doklady k nabídce:** krycí list nabídky

**Způsob zpracování nabídkové ceny:** cena bude uvedena v Kč bez DPH i včetně DPH

**Kritérium pro vyhodnocení výzvy:** rozhodujícím kritériem pro vyhodnocení je výše nabídkové ceny bez DPH

**Platební podmínky:** platební styk bude proveden bezhotovostním způsobem z účtu zadavatele na účet zájemce na základě předložené faktury

**Práva zadavatele:** zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo nevybrat žádného ze zájemců.

Lhůta, místo a způsob podání nabídek:

- lhůta pro podání nabídek končí dne 21.10.2013 v 10.00 hod
- nabídky dodané po této lhůtě budou vyřazeny

Nabídky zasílejte na adresu:

Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád, p.o.  
Lázeňská 2  
360 01 Karlovy Vary

nebo osobně doručte na recepci příspěvkové organizace Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, Lázeňská 2, 360 01 Karlovy Vary v pracovních dnech a to v době : Po a St od 8:00 do 17:00 hod, Út a Čt od 8:00 do 16:00 hod, Pá od 8:00 do 14:00 hod.

nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: office@splzak.cz

V Karlových Varech, dne 11. 10. 2013



Ing. Milan Trnka  
ředitel organizace