

# SILNOPROUDÁ + SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

SO 01 objekt Lidový dům-K.Vary,St.Role-část restaurace,sklepy

výkaz je dle PD, je nutné vypracovat skutečné provedení

## Výkaz výměr

jednotka počet ks/m

### Dodávka

všechny rozvaděče budou upřesňovány dle dodavatele a dodávek zařízení

#### Silnoproud 1.PP-hl.rozvodny elektro,náhr.zdroj

312145004	zás.plastová skříň XS-380/230V-16A		
	přívod FI 4P,25/0.03A ,1xZ380/16,2xZ230	ks	2
312145004	Rozvaděč RVS stanice ÚT		
	ocep na povrch ,stávající, podružné měření	ks	1
	doplnění vybavení dle průzkumu,HOP,přep.ochrany C		
312145004	Rozvaděč R1-stáv.	ks	1
	úprava vybavení dle schématu		
	rozvaděč skladů restaurace		
	<b>1.NP</b>		
312145004	Rozvaděč RR restaurace		
	ocep zapuštěný TE36 dod.jističů	ks	1
	vybavení dle schématu,HOP,přepět.ochrana C		
312145004	pomocné úpravy do rozvaděče na místě	hod	10
312145004	Rozvaděč RN1 součást RR nouz.osv.		
	ocep zapuštěný TE12 dod.jističů	ks	1
	<b>ostatní dodávky</b>		
	dodatečná přep.ochrana D-do zásuvek	ks	4
	požární lokální hlásič	ks	2

#### Slaboproud upřesnění dle výběru dodavatele

312145004	promítací plátno 129x200	ks	1
312145004	datový projektor vč.držáku	ks	1
312145004	reproduktory 25W	ks	2
312145004	zesilovač	ks	1
312145004	router	ks	1
312145004	joystick	ks	1
312145004	notebook	ks	1
	revize,doprava,zaškolení,instalace	kpl	1
	kabeláže- HDMI	m	10
	kabeláže- UTP	m	15

### Montáže

svítidla budou vybrána po vypracování interiéru a schválení investorem

předpoklad je dodávka firmy Luxlighting-budou použity jejich výpisy

Svítidla: dle legendy návrhu svítidel

748121118	A	UP50-4x36W	ks	12
748121118	B	UP35	ks	2
748121118	O	2x36 IP54	ks	38
748121118	G	1x26 IP68	ks	3
748121118	N	nouzové bez baterie 1x11W+piktogram	ks	10
748121118		pomocné práce na svítidlech interiéru	ks	25
		koncové prvky-předpokládáné ABB,upřesnění při zpracování interiéru		
		pomocné prostory,sklepy-standard		
		Inst.material:		
747112113	spínače	IP 20 č.01	ks	2

747112113	žaluziový	1/1	ks	2
747112113		č.06	ks	2
747112113	vícenásobný rámeček		ks	2
	IP44	č.01	ks	22
		č.07	ks	1
		č.06	ks	3
747161130	zásuvky	IP 20	jednoduchá	ks 2
747161130			dvojitá	ks 14
747161130			dvojitá s přep.ochr.	ks 6
747161130		IP 44	jednod.	ks 20
743411111	krabice	přístrojová	ks	30
743411111		rozvodná	ks	8
743411111		do vlhka IP43	ks	10
743411111		rozvodná velká	ks	2
743312150	lišty PVC	skládací	m	30
743542212	Cablofil	rošty s nosnými prvky	š.200	m 5
743111116		trubky ohebné	m	80
743559000		drobný material-bez položek	ks	80
743622200		svorky,šrouby,pásky pospojení	ks	30
743622200		připojení el.přístrojů vč. čidel	ks	8
742232600		montáž rozvaděče-nástěnný,skříňový	ks	2
746413230		ukončení vodičů	do 2,5	ks 120
746413230			do 10	ks 4
746421116			do P 16	ks 10
746421116			do P 36	ks 4
744411230	Kabely:	CYKY		
744411230		pod om.,pevně	3A x 1,5	m 20
744411230			3C x 1,5	m 250
744411960			3C x 2,5	m 300
744411960			5C x 4 XS	m 30
744411960			5C x 6 výtah	m 25
744411960	CHKE-V		3C x 1,5 NO	m 60
744261910	CY zel.žl.		2,5	m 80
744261910			4	m 60
744261910			6	m 25
	Pospojení,uzemnění:			
743622320		svorky,pásky Bernard	ks	5
743622200		nátěry pospoj.části	m	2
demontáže stávajících kabelů,konc.prvků a svítidel			hod	40
	Zednické práce:			
460080001		průrazy zdí	ks	50
460260144		drážky v omítce	m	120
460260001		začištění drážek	m	120
460620013		opravy omítek	m2	40
MONTÁŽE CELKEM				
HZS	manipulace v síti	hod	6	
	výchozí revize	hod	12	
	prováděcí PD,SKP	hod	30	